


TECHNOLOGIE OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU, M 1:25

PŮDORÝS TECHNOLOGIE



LEGENDA:

- 1- PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S VLEZEM 600x600 MM, 1KS
- 2- CÍRKULAČNÍ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLO, P=0,57kW/230V, Q=7,0M3/HOD, H=10M V.S., 1KS
- 3- LAMINÁTOVÝ PÍSKOVÝ FILTR O Ø500MM S 2x AUTOMATICKÝM BESGO VENTILEM, MAX. PRACOVNÍ TLAK 2,5 KG/CM2, MNOŽSTVÍ FILTRAČNÍ NÁPLNĚ-90KG, 1KS
- 4- REGISTRAČNÍ VODOMĚR OSAZENÝ NA DOPOUŠTĚNÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY, 1 KS
- 5- NEREZOVÝ CHLADICÍ VÝMĚNÍK Ø 500 MM S CHLADICÍM ZAŘÍZENÍM PRO CHLAZENÍ VODY V OCHLAZOVACÍM BAZÉNKU, 1 KS (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU)
- 6- HLÍDÁNÍ HLADIN V AKUMULAČNÍ JÍMCE – TLAKOVÝ HLADINOMĚR ASEKO, 1 KS
- 7- SOLENOIDNÍ VENTIL PRO DOPOUŠTĚNÍ VODY DO AKUMULAČNÍ JÍMKY DN25, 1 KS
- 8- REGISTRAČNÍ PRŮTOKOMĚR DN40, 1 KS
- 9- AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE pH A CL S MĚŘENÍM pH A VOLNÉHO CHLÓRU, 1 KS
- 10- KANVSTR TEKUTÉHO pH MINUS-35KG, 1 KS
- 11- KANVSTR TEKUTÉHO CHLORNANU SODNÉHO-35KG, 1 KS
- 12- TRANSFORMÁTOR LED OSVĚTLENÍ OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU, 1 KS

POTRUBÍ:

- ODTOK ZE ŽLÁBKŮ DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE, POTRUBÍ PVC DN100 LEPENÉ PN10
- SÁNÍ A VYPOUŠTĚNÍ Z BAZÉNKU, PVC PN10, DN40
- SÁNÍ Z AKUMULAČNÍ JÍMKY, PVC PN10, DN50
- BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z AKUMULAČNÍ JÍMKY, HT DN65
- VÝTLAK NA FILTR, PVC PN10, DN40
- VÝTLAK DO BAZÉNKU, PVC PN10, DN40
- DOPOUŠTĚNÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY PITNOU VODOU, PPR DN32
- PŘÍVOD VODY DO AUTOMATICKÉHO VENTILU BESGO, PPR DN20

- POTRUBÍ HT DN65 – 4 M + 4x KOLENO 90°
- POTRUBÍ PVC DN50 – 6 M + 5x KOLENO 90° + 1x T-KUS
- POTRUBÍ PVC DN40 – 25 M + 40x KOLENO 90° + 10x T-KUS
- POTRUBÍ PPR DN32 – 4 M + 6x KOLENO 90° + 1x T-KUS
- POTRUBÍ PPR DN20 – 10 M + 8x KOLENO 90°, 1x REDUKCE 32/20, 1xVENTIL
- POTRUBÍ PVC DN100 – 5 M + 2x KOLENO 90°

NAVRHOVAL	Ing. Jiří Pour	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLIŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Kliše	
SOUBOR:	D.1.6 - Wellness a technologie ochlazovacího bazénu	
NÁZEV VÝKRESU:	TECHNOLOGIE OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU	
		MĚŘÍTKO: 1:25
projeektování a realizace staveb		Č. PŘÍLOHY: D.1.6.b.01
SPECTA s.r.o., Na Populizí 821/11, 400 01 Ústí n. L.		
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350		
telefon: 475 511 441		
e-mail: info@specta.cz		
GSM: 733 121 924		
www.specta.cz		
DATUM		05/2022
Č. ZAKÁZKY		S-22-007
STUPEŇ PD		DPS
FORMÁT VÝKR.		A3