



–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,  
(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).  
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.  
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RŮZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		 projektování a realizace staveb SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR			
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem			
MÍSTO			
AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše			
DOLBOH			
D.1.4.5 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS			
NÁZEV VÝKRESU			
SCHÉMA ÚPRAV UTP			
			DATUM
			05/2022
			Č. ZAKÁZKY
			STUPEŇ PD
			DPS
			FORMÁT VYKR.
			A2
			MĚŘITKO
			–
			C. PŘÍLOHY
			D.1.4.5