

Datum: 26. 4. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/130608/2023/LysK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/142802/2023/LysK
JID: MMULSS4XZJPKIN
Počet listů/příloh: 2/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava dětského bazénu Koupaliště Brná“.

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdržely dne **20. 4. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava dětského bazénu Koupaliště Brná**“, uveřejněnou dne **18. 4. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dotaz č. 1:

Předmětem plnění díla je:

- A. dle čl. III., odst. 1. Smlouvy o dílo, kompletní vyfóliování venkovního bazénového tělesa a odtokového žlábků za použití speciální fólie s protiskluzovým povrchem včetně dodání a pokládky podkladové geotextilie s protiplísňovou úpravou 500g/m².
- B. dle čl. III., odst. 3. Smlouvy o dílo, dodávka veškerého montážního a kotvícího materiálu tak, aby bylo možné ukotvení fólie na stavební konstrukci bazénu. A rovněž výměna bazénového potrubí včetně výměny vratných trysek, sání čerpadla, odtoku, přepadu odtokového žlábků a dodání nerezového chrliče.

Pro správné stanovení cenové nabídky za požadované práce, žádáme Zadavatele o sdělení/doplnění:

- 1. Rozměrů tělesa dětského bazénu, případně doplnění výkresu nebo konkrétní výměry bazénové fólie a podkladové geotextilie, která má být dodána.
- 2. Kolik trysek má být vyměněno?
- 3. Materiálového provedení trysek má být plastové?
- 4. Kolik metrů bazénového potrubí má být vyměněno?
- 5. Jaká je dimenze bazénového potrubí?
- 6. Materiálové provedení bazénového potrubí má být tlakové PVC?
- 7. Čerpadlo pro chrlič zůstane stávající? Nebo má uchazeč uvažovat s výměnou za nové? Případně prosíme, o sdělení technických parametrů stávajícího čerpadla.
- 8. Jaké parametry požaduje Zadavatel u nerezového chrliče?

Případně žádáme Zadavatele, o uveřejnění konkrétního výkazu výměr k ocenění tak, aby nabídky uchazečů byly srovnatelné.

Dotaz č. 2:

Dle Smlouvy o dílo, čl. IX., odst. 3., záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.

Žádáme Zadavatele o informaci, zda na stroje a zařízení, na které výrobce, dodavatel nebo zhotovitel poskytuje samostatný záruční list, bude akceptovat délku záruky poskytnutou výrobcem, dodavatelem nebo zhotovitelem, zpravidla tedy v délce min. 24 měsíců.

Dotaz č. 3:

V návaznosti na dotaz č. 2, žádáme Zadavatele o informaci, zda bere na vědomí, že dílo obsahuje součásti podléhající běžnému opotřebení, jejichž životnost je kratší než požadovaná záruční doba v délce 60 měsíců, případně 24 měsíců, tedy prvky spotřební povahy, kdy potřeba jejich výměny není považována za vadu na díle nebo vadu na zařízení.

Dotaz č. 4:

Dle Smlouvy o dílo, čl. IX., odst. 5., je zhotovitel povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem.

Žádáme Zadavatele o informaci, co je v jeho případě myšleno ušlým ziskem a jak bude stanovena výše tohoto ušlého zisku.

Dotaz č. 5:

Žádáme Zadavatele o potvrzení, že si je vědom skutečnosti, že ve venkovních prostorech je přirozené, že vlivem slunečního záření může dojít k blednutí fólie a nebude tedy považovat toto blednutí za vadu díla.

Dotaz č. 6:

Žádáme Zadavatele o informaci, jakým způsobem přistoupí k prodloužení doby plnění díla v případech, kdy nebude možné s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky (např. déšť) pokračovat v provedení díla, neboť zhotovitel musí při realizaci dodržovat technologický postup pro sváření bazénové fólie.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1: Zadavatel požadovaným výkazem výměr nedisponuje, k jednotlivým bodům sděluje:

1. Bazén je asymetrického tvaru o délce 22 m a nejširší šířce 14 m, s celkovou plochou zhruba 210 m².
2. Jedná o se výměnu 5 ks.
3. Ano.
4. 25 m pro trysky, 10 m pro chrlič
5. Chrlič 48 mm, trysky 60 mm
6. Ano.
7. Čerpadlo dodáno s předfiltrem, pro bazény do objemu vody 150 m³, výkon 35 m³/h 230 V.
8. Bazénový chrlič s širokým vyústěním vhodný pro venkovní bazén s min výškou 120 cm.

Dotaz č. 2 a č. 3: v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 Výzvy) byl v čl. IX. odst. 3 změněn takto: *Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců mimo technologie ode dne jeho protokolárního předání a převzetí. Záruční lhůta na technologie činí 24 měsíců ode dne protokolárního*

předání a převzetí díla. Objednatel v době trvání záruky uzná mimozáruční servis, který zahrnuje výměnu prvků běžného opotřebení, tzn. Prvků, jejichž životnost je kratší než záruční lhůty stanovená ve Smlouvě o dílo a to např. zářiče, těsnění, sondy, žárovky nebo další prvky, které budou dodavatelem měněny v rámci pravidelných servisních prohlídek prováděných na základě řádně uzavřené servisní smlouvy a v souladu s podmínkami řádné údržby.

Dotaz č. 4: v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 Výzvy) v čl. IX. odst. 5 zadavatel vymazal slova *a ušlý zisk*.

Dotaz č. 5: Zadavatel si je vědom skutečnosti, že vlivem slunečního záření může dojít kblednutí fólie, a za těchto podmínek nebude blednutí považovat za vadu díla.

Dotaz č. 6: Případné přerušení stavebních prací z důvodu vyšší moci (např. klimatické podmínky, které znemožní poskytovat požadované práce) bude provedeno zápisem do stavebního deníku, tak, jak je v praxi běžné.

Zadavatel na základě tohoto doplnění upravil závazný Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 Výzvy). Vzhledem ke zbylé délce lhůty pro podání nabídek nebude zadavatel již tuto lhůtu prodlužovat.

Mgr. Kateřina Lysáková v. r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem