

ADVISIA s.r.o  
Vážená paní  
Ing. Tereza Škorpilová  
Vedoucí projektant  
Rubeška 215/1  
190 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZN.: žádost e-mailem: tereza.skorpilova@explan.cz  
NAŠE ZN.: PPL230301/02  
VYŘIZUJE: Kárník  
LINKA: 604296961  
E-MAIL: [jan.karnik@t-mobile.cz](mailto:jan.karnik@t-mobile.cz); [vystavba@t-mobile.cz](mailto:vystavba@t-mobile.cz)  
DATUM: 1. 3. 2023

**Vyjádření k Dokumentaci pro Územního rozhodnutí a stavební povolení stavby:**  
**„Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru – SO 461 Přeložka kabelového vedení T-Mobile Czech Republic a.s.“ – varianta s výpadkem provozu**

Vážená paní Škorpilová,

spol. T-Mobile Czech Republic a.s. **souhlasí** s manipulací/přeložkou ochranných HDPE trubek a HDPE s **OK** v rámci stavby: **„Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru – SO 461 Přeložka kabelového vedení T-Mobile Czech Republic a.s.“** při splnění následujících podmínek:

- 1) V rámci realizační dokumentace **bude v dostatečném časovém předstihu zpracována detailní projektová dokumentace** dle zvyklostí T-Mobile Czech Republic a.s., která bude detailně řešit dotčené optické kabely, HDPE trubky, dopad na výpadky služeb a součinnost se stěhováním situ 41097 (viz níže).
- 2) Způsob provedení přeložky, včetně níže uvedených podmínek, bude detailně zapracován do každého dalšího stupně projektové dokumentace, která bude pro tuto stavbu vyhotovena. Každá taková dokumentace, bude naší spol. předložena k odsouhlasení.
- 3) Při předání stavby bude zajištěno seznámení dodavatele přeložky se způsobem provedení přeložky, respektive s projektovou dokumentací a s těmito podmínkami.
- 4) **Jakákoliv práce na zařízení T-Mobile Czech Republic a.s. je možná pouze na základě výše zmíněné detailní projektové dokumentace. Tato dokumentace musí být prokazatelně schválena naší spol.**
- 5) Před zahájením prací bude provedena aktualizace existence sítí T-Mobile Czech Republic a.s. Aktualizaci informace o existenci sítě si vyžádejte na odd. ochrany sítě, prostřednictvím webového rozhraní:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/> .
- 6) V dotčeném úseku se nacházejí páteřní optické kabely (dále jen OK) sítě T-Mobile, po kterých jsou provozovány služby s vysokým nárokem na spolehlivost, proto **musí být přeložka provedena s důrazem na minimalizaci délky výpadků dotčených služeb.**

- 7) Přeložka bude provedena s úplnou výlukou. **Požadujeme, aby byly výluky domlouvány s dostatečným předstihem, aby tyto termíny bylo možné dodržet.** Doporučujeme cca 6-8 týdnů předem.

**8) Podmínky pro zpracování RDS:**

Požadujeme, aby přeložka byla koordinována s plánovaným stěhováním místnosti Site 41097 Vystupní v objektu Vystupní 3219/2, Ústí nad Labem.

S ohledem na délku trasy OK č. 5976, souhlasíme s instalací jedné optické spojky, uložené v nové kabelové komoře, do které bude následně v koordinaci se stěhováním situ zatažen nový OK, na který pak bude postupně po vláknech přepojován provoz ze stávajícího OK. Tím bude minimalizován dopad na výpadky služeb.

Pro zpracování RDS doporučujeme využít služeb spol. Projekting s.r.o., která pro naši spol. dlouhodobě zpracovává dokumentaci dle našich požadavků. Případně je možné využít služby našich dodavatelů, viz níže v bodu 15.

Kontakt Projekting s.r.o.: p. Martin Marek, tel.: 603245019, e-mail: [projekce@projekting.cz](mailto:projekce@projekting.cz)

- 9) Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu telekomunikační sítě T-Mobile musí být prováděny ručně a výkop bude upraven tak, aby nové uložení odpovídalo příslušné ČSN 736005.
- 10) Zahájení a ukončení prací na jakémkoliv zařízení T-Mobile Czech Republic a.s. je nezbytné oznámit bezprostředně na dispečinku T-Mobile Czech Republic a.s. tel.: 225 256 666.
- 11) Veškeré práce spojené s provedením přeložky kabelových tras budou provedeny na náklady investora stavby: „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru – SO 461 Přeložka kabelového vedení T-Mobile Czech Republic a.s.“
- 12) Před realizací přeložky a na základě realizační dokumentace bude v dostatečném časovém předstihu uzavřena smlouva o provedení přeložky – Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury.
- 13) Na novou úložnou trasu, pokud bude vedena mimo tolerance původní trasy, zajistí investor s majitelem pozemku zřízení věcného břemene pro oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s.
- 14) Dokumentace skutečného provedení stavby (GEO, měřicí protokoly a zpráva o manipulaci s OK zpracovaná dle zvyklostí naší spol., společně s kontrolními měřicími protokoly optických kabelů) bude po provedení přeložky protokolárně předána naší společnosti.
- 15) Požadujeme, aby měření OK a manipulaci se zařízením naší společnosti při přeložce prováděla některá z našich dodavatelských firem:
- |                                    |                                     |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| - Scom, s.r.o.                     | - kontakt p. Lukáš Hurych:          | 604 200 745  |
| - SUPTel, a.s.                     | - kontakt p. Petr Kubů:             | 724 635 308  |
| - Sitel, s.r.o.                    | - kontakt pí. Ing. Anna Biernátová: | 725 051 365. |
| Zpracování projektové dokumentace: |                                     |              |
| -Projekting s.r.o.                 | - kontakt p. Martin Marek:          | 603 245 019  |
- 16) **Při jakémkoliv neplánovaném porušení optických kabelů, nebo ochranných trubek je nezbytné okamžitě informovat dispečink T-Mobile Czech Republic a.s., tel.: 225 256 666.**
- 17) Za technickou proveditelnost plně zodpovídá projektant projektové dokumentace.



Tento souhlas nenahrazuje vyjádření odd. dokumentace o existenci sítí.


Upozorňujeme, že při provádění stavebních prací je nutné dodržet platné normy ČSN pro souběh a křížení telekomunikačních kabelů, zejména ČSN 736005. Při předání pracoviště vyžadujeme naši účast prostřednictvím některého z našich pracovníků na společném e-mailu: [vystavba@t-mobile.cz](mailto:vystavba@t-mobile.cz)

Platnost vyjádření je ve smyslu Zákona o el. komunikacích č.127/2005 Sb. 1 rok.

S pozdravem,

v.z.: Kárník 

Ing. Aleš Rýpal

 vedoucí odd. provozu infrastruktury

T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomíčkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

