



DISTRIBUCE

ADVISIA s.r.o.
 Ing. Tereza Škorpilová
 Pernerova 659/ 31a
 186 00 PRAHA
 Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1122946308

Lukáš Herych / 800 850 860

Děčín / 07.01. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážená paní Škorpilová,

reagujeme na Vaši žádost ze dne 30.12.2021, ve které nás žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu: „**Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru**“ na p.p.č. viz **projektová dokumentace v k.ú. Ústí nad Labem, Dobětice a Krásné Březno** pro územní řízení.

Váš podnět jsme prověřili. Sděluje Vám, že na základě předložených podkladů s projektovou dokumentací souhlasíme za následujících podmínek:

- stavba bude zahájena až poté co bude písemně udělen souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení na základě podané písemné žádosti.
- před zahájením stavby dojde k vytýčení podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- v případě obnažení podzemního kabelového vedení nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. bude provedena kontrola uložení kabelu z důvodu kontroly nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení prostorové normy ČSN 736005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti ČEZ Distribuce a.s. oddělení Sítě
- v místě střetu stavby s podzemním kabelovým vedením v majetku ČEZ Distribuce a.s. nedojde ke snížení stávající nivelity komunikace a zpevněných ploch podle ČSN 736005.
- při stavbě zařízení pro veřejné osvětlení bude dodržena prostorová norma ČSN 736005, s ohledem na stávající podzemní kabelové vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- rozvaděč a svítidlo veřejného osvětlení bude umístěno minimálně 0,5 metru od trasy podzemního kabelového vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- v místě stavby se nachází nadzemní vedení nízkého vedení do 1kV, která nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN EN 50110–1 ed. 2.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
 Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
 IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
 v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
 zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

- stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu nadzemního vedení nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. V případě zemních prací blíže než 1 metr v každém směru od podpěrných bodů nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s., požadujeme provedení statického zajištění v místě stavby.
- v případě, že budou probíhat manipulační práce v blízkosti nadzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce a.s. stavebník požádá vlastníka vedení společnost ČEZ Distribuce a.s. o vypnutí vedení na dobu nezbytně nutnou, tak aby práce v blízkosti vedení byly prováděny za beznapěťového stavu.
- naše společnost nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu při dodržení výše uvedených podmínek.

Toto vyjádření je závazné a slouží k územnímu řízení. Jeho platnost je 1 rok od data vydání, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující dobu platnosti našeho stanoviska.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – Sítě Sever
ČEZ Distribuce