

**ADVISIA s.r.o.**  
**Projekty a řízení dopravních staveb**  
**Rubeška 215/1**  
**190 00 Praha 9**

Váš dopis/ze dne  
30. 1. 2023

Naše značka

Vyřizuje  
R. Zumr  
478571118  
rostislav.zumr@teta.eu

Místo  
V Ústí nad Labem

Dne  
30. 1. 2023

## Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru

Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.

Ve vašem zájmovém území se nachází vedení v majetku a správě firmy TETA s.r.o.. Jedná se o trasu komunikačního vedení velmi vysoké důležitosti pro přenos kabelové televize, dat a komunikačních okruhů.

Podzemní komunikační vedení je obecně prospěšné zařízení, které je chráněno ochranným pásmem vymezeným dle § 102 Zákona o elektronických komunikacích.

Podmínky pro realizaci stavby k územnímu a stavebnímu řízení:

- V rámci stavby bude nutno zajistit překládku komunikačního vedení TETA s.r.o., investor zajistí legalizaci nové trasy dle stavebního zákona. Při návrhu a realizaci budou dodržena doporučení ČSN 73 6005.
- Investor stavby zajistí před zahájením prací na přeložkách uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky překládkou dotčených nemovitostí a po dokončení překládky zajistí vklad práva do katastru nemovitostí dle zákona o elektronických komunikacích (zákon 127/2005 Sb.), včetně nákladů s tím spojených.
- Přeložka vedení TETA bude realizována dle dokumentace SO 460 – Přeložka kabelového vedení TETA s.r.o., vypracované společností PLANCON PRAHA, s.r.o. v lednu 2023 (PD zaslána 30.1. 2023).
- V dostatečném předstihu, před zahájením prací na přeložkách, musí být svoláno koordinační jednání, na kterém budou přesně specifikovány rozsahy prací jednotlivých přeložkami dotčených stran.
- Společnost TETA požaduje zajišťovat vlastní montážní složkou minimálně pokládku vlastních HDPE trubek, instalaci kabelu a práce spojené s přepojením kabelového vedení do nového stavu. Tyto práce musí být objednány minimálně 3 měsíce před termínem požadavku uvolnění staveniště. Do těchto měsíců však nebudou započítávány měsíce prosinec, leden, únor, ve kterých nelze překládku z klimatických důvodů realizovat.
- Překládka vedení TETA bude uhrazena investorem stavby. Komunikační vedení bude v průběhu překládky i po jejím dokončení v majetku TETA s.r.o..
- Před zahájením prací v ochranném pásmu, musí být spol. TETA o tomto prokazatelně informována a požádána o vytýčení polohy vedení v terénu (tel. 605200035, 605200027).
- S komunikačním zařízením TETA s.r.o. je, bez prokazatelného souhlasu zástupce spol. TETA, zakázáno jakkoli manipulovat.
- Práce v ochranném pásmu komunikačního vedení musí být prováděny zásadně ručně bez použití těžké mechanizace. V ochranném pásmu (mimo stávající vozovky) není rovněž dovolen pojezd vozidel a mechanizační techniky. Toto je možné pouze po provedení dodatečné mechanické ochrany.

Upozornění – při práci v blízkosti komunikačního vedení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Platnost vyjádření končí 30. 1. 2025.

Za společnost TETA s.r.o.

Odd. ochrany sítí