

Datum: 5. 6. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/165762/2023/LysK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/194856/2023/LysK
JID: MMULSSETSUY9B
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **1. 6. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“, uveřejněnou dne **17. 5. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení ZD

Dotaz č. 1 :

Má zhotovitel do průběžné doby (týdnu) započítat i potřebný čas na vyřízení DIO a zimní přestávku?

Dotaz č. 2:

Položka č. 44 "PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU POVRCHU CEMENTOBET KRYTU RAŽBOU" : má zadavatel k dispozici schéma finálního povrchu „ražby“ výkres / fotografii?

Položka č. 46: co si má zhotovitel představit pod pojmem ARTBETON – probarvení, 3D efekt apod.?

Děkujeme za doplnění případné vysvětlení.

S pozdravem a přáním pěkného dne.

Odpověď zadavatele:

Dodavatel započte do doby plnění DIO, zimní přestávku nikoli – podle PD se předpokládá čistá doba výstavby dle standardní stavební sezóny, tj. od dubna do listopadu.

K druhému dotazu zadavatel poskytuje fotodokumentaci již zhotovené zastávky MHD Hraničář, zadavatel požaduje stejné provedení. ARBETON - Aplikace speciální betonové směsi na zpevněný podklad. Statutární město Ústí nad Labem směs neprobarvuje. Následná ražba textury, dilatační řez – včetně vyspárování, vymývání a uzavření povrchu.

Mgr. Kateřina Lysáková v. r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

Přílohy:

Fotodokumentace

