

Datum: 8. 6. 2023  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/197210/2023/LysK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/203187/2023/LysK  
JID: MMULSS6QDVLH1C  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Jesle Mezní – malování budovy“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **8. 6. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Jesle Mezní – malování budovy“, uveřejněnou dne **7. 6. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### Dotaz účastníka:

Dobrý den,

aktuálně zpracovávám nabídku na zakázku vedenou pod sp. zn. MMUL/PO/VZ/197210/2023/LysK . Jelikož nejsou k dispozici fotografie a není naplánována ani prohlídka místa realizace, mám několik dotazů:

- ve VV je uvedeno škrábání - jedná se klasickou akrylátovou malbu ?
- dále je ve VV obroušení omítek - je na stěnách hrubší stěrková hmota ?
- specifikace syntetické barvy

Předem děkuji za odpověď.

#### Odpověď zadavatele:

Jedná se o klasickou akrylátovou malbu, na stěnách je hrubší stěrková hmota, syntetická barva – emailová.

**Mgr. Kateřina Lysáková, v.r.**

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem