

Datum: 14. 6. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/191979/2023/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/208953/2023/HylF
JID: MMULSSP03LTJHC
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Koncové obratiště u Plavecké haly Klíše v Ústí nad Labem“

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdržely dne **13. 6. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Koncové obratiště u Plavecké haly Klíše v Ústí nad Labem**“, uveřejněnou dne **2. 6. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 2:

Dobrý den,

Při přípravě cenové nabídky jsme narazili na nesrovnalost mezi PD a výkazem výměr a dovolujeme si tímto zadavatele požádat o vysvětlení:

- 1) Dle vzorového řezu je uvažován spojovací postřik 2x. Ve výkazu výměr je však položka uvedena pouze jednou.
- 2) Ve výkrese č. 7 Výměry bourací práce je zakres odfrézování 20,7 m² stávajícího vodorovného dopravního značení. Výkaz výměr však položku na tyto práce neobsahuje.
- 3) V projektu i výkazu výměr chybí položky na úpravu spáry pro napojení nové asfaltové plochy na stávající – zařízení hrany AB a její následné ošetření asfaltovou zálivkou. Prosíme o doplnění těchto položek.

Za vysvětlení předem děkujeme.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace, konkrétně příloha č. 5 – Výkaz výměr, byla na základě dotazu účastníka ke dni 14. 6. 2023 doplněna.

Vzhledem k již prodloužené délce lhůty pro podání nabídek nebude zadavatel tuto lhůtu dále prodlužovat.

Bc. Filip Hýl v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem