

Datum: 18. 8. 2023  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/255793/2023/LysK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/290231/2023/LysK  
JID: MMULSSETHYLJKK  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

### **Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Kanalizace Svádov - II. etapa“ – zhotovitel stavby.**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **15. 8. 2023** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Kanalizace Svádov - II. etapa“ – zhotovitel stavby, uveřejněnou dne **1. 8. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

#### **Dotaz účastníka:**

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení ZD:

1. Dle PD se má na stoce E v úseku mezi šachtami Š24 a Š 25 provést přespádování stávající kanalizace. V předložené PD jsme nenalezli položky pro ocenění demontáže a likvidace stávající kanalizace včetně potřebných úprav v šachtách. Náš dotaz zní: doplní zadavatel předložený výkaz výměr o položky pro ocenění těchto prací a dodávek dle PD?

2. V předložené PD dle výkresu č. D1.1.03 - 15 se mají provést protipovodňové opatření. V předloženém VV jsme nenalezli položky pro ocenění těchto prací a dodávek. Náš dotaz zní: prověří zadavatel předložený VV a doplní předložený VV o tyto položky?

Děkuji

#### **Odpověď zadavatele:**

K dotazu 1:

– demontáž původního potrubí PP DN 300 dl. 25 bm je v SP vykázána v SO 01.3 – stoka E v položce č. 177 kód položky 871395811

– odstranění původní revizní šachty (Š25) je v SP vykázána v SO 01.03 – stoka E v položce č. 184 kód položky 890431851

– odstranění poklopu revizní šachty (Š25) je v SP vykázána v SO 01.03 – stoka E v položce č. 205 kód položky 899102211

– odvoz a likvidace takto vzniklého odpadu v původním SP nebyl vykázán a je dodatečně vykázán v SO 01.3 – stoka E v oddíle N00 Dodatečné položky (na konci SP) v pododdíle N01 D.1 v položkách č. 220, 221, 222, 223 a 224 (barevně zvýrazněno)

K dotazu 2:

– položky týkající se protipovodňového opatření jsou v SP obsaženy v SO 01.1 – stoka B (13 bm potrubí PP DN 300 + RŠ Š-B DN 1200 včetně souvisejících položek prolínajících se v celkovém SP.

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že ke dni 18. 8. 2023 byl na profilu zadavatele vložen doplněný Výkaz výměr (příloha č. 5 Výzvy). Vzhledem ke zbývajícím lhůtám pro podání nabídek a k rozsahu doplnění nebude zadavatel dále lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.*

**Mgr. Kateřina Lysáková v. r.**  
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem