





TYP PROVEDENÍ:	NASTĚNNÁ ROZVODNICE S DVEŘMI – PLASTOVÁ, In=63A
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:	IP 40
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	282x647x99 [mm] (šxvxhl.)
DĚLENÍ:	4– řady x 12 modulů / 48modulů
NÁTĚR:	TYPOVÝ (RAL 9010)
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y):	ZDOLA
VÝVODY:	NAHORU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN–C–S
OCHRANA:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

PARÉ ČÍSLO:		AUTORIZACE:		<div>Projekty Ševčík s.r.o. Růžová 1001, 763 12 Vizovice IČ: 09186697 Tel.: +420 777 865 538 E-mail: rsprojekty@seznam.cz</div> <div>ING. JAROMÍR VANŽURA Projektování el. zařízení IČO: 658 26 311</div>	
KRAJ:		ÚSTECKÝ			
MÍSTO STAVBY:		ÚSTÍ NAD LABEM		PROFESE:	ELEKTROINSTALACE
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM		VYPRACOVAL:	ING. JAROMÍR VANŽURA 
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING.JAROMÍR VANŽURA
				HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.RADEK ŠEVČÍK
STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 09 Sociální a skladové zázemí Architektonicko stavební řešení		MĚŘÍTKO: -		KÓD PROJEKTU:	
				STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS9				DATUM:	08/2023
				Č.VÝKRESU:	D.1.2-9-1.4.104 ZM Č.:

3 NPE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



PŘEPĚTOVÁ
OCHRANA
"1+2st"

OSVĚTLENÍ
ŠATNY

VENTILACE
WC, SPRCHY
ŠATNY M, Z

OSVĚTLENÍ
SKLADY, ÚDRŽBA
VENEK

ZASUVKY
SKLADY

ZASUVKY
ŠATNY
M+Z

ZASUVKOVÉ
SKRINĚ
SKLAD ÚDRŽBY

ZASOBNIKOVÝ
OHRIVAČ
ŠATNA ŽENY

ZASOBNIKOVÝ
OHRIVAČ
ŠATNA MUŽI

REZERVA


REZERVA

PŘÍMOTOPNÝ
KONVEKTOR
ŠATNA MUŽI

PŘÍMOTOPNÝ
KONVEKTOR
WC, MOJELNY
M+Z

(2 x 0,5kW)

LIST C.: 3		ROZVADĚČ RS9		ARCHIVNÍ ČÍSLO: D.1.2-9-1.4.	
OBJ.C.:Pj:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:	PROVEDL:	INVESTOR:	TVRČES ČÍSLO:
SO 09	221018	Rekonstrukce veřejné přístupného sportoviště u ZŠ Meštanův - (stř. NAD URBEM)	ING. VANŽURA	STUDIJNÍ MÍSTO (STŘ. NAD URBEM, výhled řízení) 230/8, 401 (00 STŘ. NAD URBEM)	104
DATUM:		08/2023			



LIST C.: 3		ROZVADĚČ RS9		ARCHIVNÍ ČÍSLO: D.1.2-9-1.4.	
LISTU:		OBUČ.PU:		ZAK.ČÍSLO: 221018	
PROVEDL:		SO 09		INVESTOR: STAVITELNÍ ÚSTAV (SIT) MÚ LARBA, Věda Hradec 236/8, 401 00 (SIT) MÚ LARBA	
ING. VANŽURA		DATUM: 08/2023		VÝKRES ČÍSLO: 104	