

POZNÁMKA

- ZÁKLADY JSOU NAVRŽENY JAKO PLOŠNÉ Z ŽB PASŮ (HORNÍ ČÁST JAKO ŽB A NÍŽE AŽ PO ZÁKLADOVOU SPÁRU Z BETONU PROSTÉHO) A BEDNÍCÍCH TVÁRNIC S ŽB PODLAHOVOU DESKOU. POD NOSNÝMI OCEL. SLOUPKY, KTERÉ VYNÁŠÍ KONSTRUKCI ZASTŘEŠENÍ JSOU NAVRŽENY ZÁKLADOVÉ PATKY (HORNÍ ČÁST JAKO ŽB A NÍŽE AŽ PO ZÁKLADOVOU SPÁRU Z BETONU PROSTÉHO)
- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU VYZTUŽENY, VÝZTUŽ BUDE PROPOJENA S VÝZTUŽÍ ŽB ZDI ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z BEDNÍCÍCH TVÁRNIC A TA PAK S VÝZTUŽÍ ŽB PODLAHOVÉ DESKY.
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP POD ŽB PODLAHOVOU DESKOU BUDE PROVEDEN Z KAMENIVA FRAKCE 0–32MM, HUTNĚNÍ BUDE NA I = 0,9 PS.
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA A VÝZTUŽ MUSÍ BÝT ZKONTROLOVÁNA STATIKEM STAVBY
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE POŽADOVÁNO ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ SVAHOVÁNÍM VE SKLONU 2:1 NEBO PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY JSOU ZABUDOVÁNY V SOULADU S TECHNICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ.
- HLADINA PODZEMNÍCH VODY NEBYLA DO 3M ZASTIŽENA, NEBUDE TEDY OVLIVŇOVAT ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE STAVBY.
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ BUDE ULOŽENO FeZn 30/4 S TAK ABY BYLO OBKLOPENO BETONEM MIN 50MM ZE VŠECH STRAN, MIN. HL. 0,36M OD UT, VIZ. ČÁST ELEKTRO.
- V PŘEDEPSANÝCH VZDÁLENOSTECH VYVÉST VODIČ FeZn ø10 PRO HLAVNÍ UZEMNĚNÍ OBJEKTU A UZEMNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKY, VIZ. ČÁST ELEKTRO.
- UZEMNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK MUSÍ BÝT PROPOJENO VODIČEM S UZEMNĚNÍM ZDĚNÝCH ČÁSTÍ, VIZ. ČÁST ELEKTRO.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ STÁV. INŽ. SÍTÍ.
- VZHLEDEM K MOCNOSTI STÁVAJÍCÍCH NÁSYPŮ PROMĚNNÉHO CHARAKTERU JE UVAŽOVÁNO SE ZALOŽENÍM V ÚROVNI JÍLOVITÝCH ZEMIN TŘ. F6, TJ. CCA 2,1M POD ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU.
- NA JIHOZÁPADNÍM NÁROŽÍ JE NAVRŽENA OPĚRNÁ ZÍDKA VE TVARU PÍSMENE "L". NA ZÁKLADOVÉM PASU (HORNÍ ČÁST JAKO ŽB A NÍŽE AŽ PO ZÁKLADOVOU SPÁRU Z BETONU PROSTÉHO) BUDE PROVEDENA ŽB ZEĎ ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH TVÁRNIC ZMONOLITNĚNA BETONEM A BET. VÝZTUŽÍ, KTERÁ BUDE PROVÁZÁNA S VÝZTUŽÍ ŽB ZÁKLADOVÉHO PASU.
- PODÉL ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE NAVRŽENA DRENÁŽ Z PE DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ DN 100 SPÁD MIN. 0,5%, OBSYP VÝOSEVKY FR. 16–32MM V TL. 300MM CHRÁNĚN NETKANOU TEXTÍLIÍ. DRENÁŽ JE U OPĚRNÉ ZÍDKY SVEDENA DO TRATIVODU, JINAK JE NAPOJENA NA DEŠŤOVOU KANALIZACI.

SPODNÍ ČÁST POD ŽB PASEM Z BETONU C 8/10
MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE: BETON C 20/25–XC2
MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DESKA: BETON C 20/25–XC2
VÝZTUŽ: B500

PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ NUTNO VLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSEK, CHRÁNIČKY PRO PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, PROVÉST PROSTUPY A DRÁŽKY PRO POTRUBÍ A VEDENÍ DLE DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

LEGENDA VÝŠKOVÝCH KÓT

−0,320	H.H.BT	HORNÍ HRANA ZÁKLAD. PASU Z BEDNÍCÍCH TVÁRNIC
−0,820	H.H.ZP	HORNÍ HRANA ŽB ZÁKLADOVÉHO PASU
−1,220	S.H.ZP	SPODNÍ HRANA ŽB ZÁKLADOVÉHO PASU
−2,320	S.H.PB	SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU Z PROSTÉHO BETONU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- TEPELNÁ IZOLACE SOKLOVÉ ČÁSTI – EPS SE SNÍŽENOU NASÁKAVOSTÍ TL.30 MM
- TRASA POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- TRASA POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- TRASA VODOVODNÍHO POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ TRASA POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- DRENÁŽ DN 100 SPÁD MIN. 0,5% OBSYP VÝOSEVKY FR. 16–32MM V TL. 300MM CHRÁNĚN NETKANOU TEXTÍLIÍ (DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÉ Z HDPE V CELKOVÉ DÉLCE 90,5M)
- KŠ – PVC KONTROLNÍ ŠACHTA ø300 MM UKONČENA V CHODNÍKU ODNÍMATELNOU ZÁTKOU CELKEM 11KS
- TRATIVOD — DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 DÉLKY 3M, OBSYPANÉ KAMENIVEM FR. 16–32MM OKOLO POTRUBÍ 400MM, CELKEM ŠÍŘKA 900MM, MEZI KAMENIVEM A ZEMINOU BUDE PROVEDENA GEOTEXTÍLIE

±0,00 = 205,50 (MÍSTNĚ ZVOLENÁ ÚROVEŇ PODLAHY SO 09)

PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	Projekty Ševčík Projekty Ševčík s.r.o. Růžová 1001, 763 12 Vizovice IČ: 09186697 Tel.: +420 777 865 538 E-mail: rsprojekty@seznam.cz	
KRAJ:	ÚSTECKÝ		
MÍSTO STAVBY:	ÚSTÍ NAD LABEM	PROFESE:	STAV.TECH.ŘEŠENÍ
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM	VYPRACOVAL:	Projekty Ševčík s.r.o., Ing.R.Ševčík *tel.777865538 rsprojekty@seznam.cz*
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - ÚSTÍ NAD LABEM		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING.RADEK ŠEVČÍK
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.RADEK ŠEVČÍK
STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 09 Sociální a skladové zázemí Architektonicko stavební řešení	MĚŘÍTKO: 1:75	KÓD PROJEKTU:	11/2022
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU: ZÁKLADY		DATUM:	08/2023
		Č.VÝKRESU:	D.1.2-9-1.1.02 ZM Č.: