

Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
	Zařízení č. 1 – Větrání umýváren a hygienických zařízení mužů								
1.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 s hlukovým absorbérem V = 700 m³/h, p _c = 145 Pa, N _i = 0,102 kW/230 V-50 Hz Akustický tlak vyzářený do okolí měřen 3m v ose ventilátoru s připojeným potrubím = 28 dB(A) včetně: .spojovací manžeta D 200 .zpětná klapka D 200 ovládání ventilátoru pomocí tlačítek u vstupů + časový doběh (dodávka viz profese elektro)	ks	1					8,7	8,7
		ks	2					0,2	0,4
		ks	1					0,9	0,9
1.02	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 400 x 250 mm	ks	1					3,2	3,2
1.03	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní, 1Ř, R1	ks	5					1,5	7,5
1.04	Odsávací plastový ventil D 160	ks	2					0,3	0,6
1.05-1.10	neobsazeno								
1.11	odsávací - kruhové (spiro)								
	rovné D 160	bm	13					2,0	26,0
	rovné D 200	bm	1					2,6	2,6
	odbočka jednostranná 90° D 200/160	ks	1					1,6	1,6
	odbočka jednostranná 90° D 160/160	ks	2					2,6	5,2
	přechod D 200/160	ks	1					0,8	0,8
	koncový kryt D 160	ks	2					0,3	0,6
	vnější spojka D 200	ks	1					0,3	0,3
	odsávací - čtyřhranné								
	do obv. 1500 50% tvar.	bm	2					15,0	30,0
	Zařízení č. 1 – Větrání umýváren a hygienických zařízení mužů - celkem								88,4
	Zařízení č. 2 – Větrání umýváren a hygienických zařízení žen								
2.01	Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 s hlukovým absorbérem V = 700 m³/h, p _c = 145 Pa, N _i = 0,102 kW/230 V-50 Hz Akustický tlak vyzářený do okolí měřen 3m v ose ventilátoru s připojeným potrubím = 28 dB(A) včetně: .spojovací manžeta D 200 .zpětná klapka D 200 ovládání ventilátoru pomocí tlačítek u vstupů + časový doběh (dodávka viz profese elektro)	ks	1					8,7	8,7
		ks	2					0,2	0,4
		ks	1					0,9	0,9
2.02	Výfuková protidešťová žaluzie vel. 400 x 250 mm	ks	1					3,2	3,2
2.03	Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní, 1Ř, R1	ks	5					1,5	7,5

Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
2.04	Odsávací plastový ventil D 160	ks	2					0,3	0,6
2.05-2.10	neobsazeno								
2.11	odsávací - kruhové (spiro)								
	rovné D 160	bm	13					2,0	26,0
	rovné D 200	bm	1					2,6	2,6
	odbočka jednostranná 90° D 200/160	ks	1					1,6	1,6
	odbočka jednostranná 90° D 160/160	ks	2					2,6	5,2
	přechod D 200/160	ks	1					0,8	0,8
	koncový kryt D 160	ks	2					0,3	0,6
	vnější spojka D 200	ks	1					0,3	0,3
	odsávací - čtyřhranné								
	do obv. 1500 50% tvar.	bm	2					15,0	30,0
	Zařízení č. 2 – Větrání umývárén a hygienických zařízení žen - celkem								88,4
	Montážní, spojovací a těsnicí materiál								
	Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá:	kg	32					1,0	32,0
	.lišty závěsné ZL 40 x 40								
	.závěsy ZL 8								
	.závěsy kruhové s tlumicí gumou								
	Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí	kg	32						
	Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě	kg	32						
	Spojovací materiál	kg	8					1,0	8,0
	.šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn								
	.matice šestihranná M 8 Zn								
	.podložka plochá střední 8,4 Zn								
	Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění	kg	6					1,0	6,0
	Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem								46,0

Č. pozice	Popis položky	MJ	Množ celke	Dodávka JC (Kč)	Montáž JC (Kč)	Dodávka celkem(Kč)	Montáž celkem(Kč)	Hmot. jednotka	Hmot. celkem
	PSV nátěry								
	odmaštění chemickými rozpouštědly 890 m ²	m ²	18						
	základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 890 m ²	m ²	18					0,1	2,3
	nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 1780 m ²	m ²	36					0,3	10,8
	PSV nátěry - celkem								13,1
	PSV tepelné a protipožární izolace								
	tepelná izolace vzduchotechnického potrubí pomocí izolačního materiálu z elastomerní pěny na bázi syntetické pryže potažené polyetylenovou fólií ve venkovním prostředí včetně oplechování	m ²	1					5,0	5,0
	Ve vnitřním prostředí tl. 25 mm , ve venkovním 32 mm.								
	PSV tepelné izolace - celkem								5,0
	HSV lešení								
	lehké pracovní pomocné (do 3,5 m)	m ²	28					1,0	28,0
	HSV lešení - celkem								28,0
	Hodinová zúčtovací sazba								
	Montážní práce - vzduchotechnika (úprava potrubí na stavbě atd.)	hod	3						
	Revize vzduchotechnických zařízení	hod	1						
	Odzkoušení namontovaného zařízení	hod	2						
	Zaškolení obsluhy	hod	1						
	Dílenská dokumentace	hod	2						
	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2						
	Zednické výpomoci	hod	1						
	Hodinové zúčtovací sazby celkem								