

**AZ Consult spol. s r.o.**  
**Středisko IČ**  
**Klíšská 12**  
**400 01 Ústí nad Labem**  
**Česká republika**

VÁŠ DOPIS ZN. O/326/2021	ČÍSLO JEDNACÍ LCR946/081323/2021	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0031210/2021	DATUM 3.9.2021
VYŘIZUJE Olga Hradecká	TELEFON 956 946 364	GSM 725 838 901	FAX 417 538 708
			E-MAIL olga.hradecka@lesycr.cz

**Věc: Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII – PD – SO 000 a SO 201**

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Čechy jako správce **Průčelského potoka** (IDVT 10232830, ČHP 1-13-05-0210-0-00) souhlasí s realizací výše uvedené akce dle předložené projektové dokumentace za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Opevnění koryta Průčelského potoka v místě mostu bude provedeno kamennou rovinaninou z lomového kamene o min. hmotnosti **200–500 kg** a v celém profilu koryta toku nikoliv pouze na březích (tzn. i ve dně). Pokud z prostorových důvodů nebude možno realizovat opevnění toku z kamenné rovinaniny této velikosti, souhlasí správce toku i s opevněním toku dlažbou z LK na MC (do betonu), která bude provedena v tl. min 0,30 m.
2. Stabilita kamenné rovinaniny bude na vtoku i výtoku z mostu zajištěna prahem z lomového kamene na MC (do betonu) o rozměrech min 0,60 x 0,60 m, který bude vystavěn kolmo na osu toku.
3. V průběhu realizace stavby nedojde ke znečištění vodního toku látkami nebezpečnými vodám nebo poškození koryta toku nad rámec PD. Stavební a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
4. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
5. Koryto vodního toků bude po dobu stavby udržováno v řádném stavu tak, aby byl zajištěn volný odtok vody.
6. Zahájení a ukončení stavebních prací bude ohlášeno min. 7 dní předem správci toku (e-mail: olga.hradecka@lesycr.cz), který bude zároveň přizván k závěrečné prohlídce stavby – správce toku se protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) vyjádří k dokončené stavbě.

7. Povinnosti a práva vyplývající z vlastnictví vodního díla a vlastnictví stavby v korytě vodního toku dle § 52 a 59 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění budou na straně investora stavby nebo jím pověřené osoby, tzn. údržbu majetku, a především odstraňování sedimentů ze všech součástí a prostor mostní konstrukce.
8. Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za škody a poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání a platí pro potřeby vodoprávního řízení.

**Předmětem vyjádření** je projektová dokumentace na stavbu „Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII – PD, SO 000 – Příprava území a SO 201 – Most ev.č. 744c-M1 – Brná“ vypracovaná fi. AZ Consult spol. s r.o., odp. proj. Ing. A. Sinevič, v dubnu 2021 pro Statutární město Ústí nad Labem. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci lávky formou odstranění stávající konstrukce a výstavbou nové lávky pro pěší s ocelovou nosnou konstrukcí v odsunutě poloze oproti původnímu umístění o cca 1,8 m proti proudu vodního toku. Nová lávka bude provedena s ocelovou nosnou konstrukcí uloženou na tížných železobetonových opěrách. Mostovka bude tvořena lisovanými pororošty, lávka bude opatřena zábradlím. Součástí stavby jsou též krátká železobetonová křídla opěr a obnova konstrukce navazující cesty.

Ing.  
Michal  
Rousek


Digitálně  
podepsal Ing.  
Michal Rousek  
Datum:  
2021.09.06  
12:04:47 +02'00'

Ing. Michal Rousek

náměstek pro vodní hospodářství a investice

Příloha: - situace

## Situace



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C




Státní podnik Lesy České republiky, s.p. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p. je Criminal compliance program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoliv podezření či nelegální jednání. V jakémkoliv případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, neteže je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)



## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 762209931631084164338



Datum vystavení: 08. 09. 2021

Konverze nejpozději: 08. 10. 2021

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 944885128

Předmět: Žádost o vyjádření k PD-Ústí nad Labem

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 8. 9. 2021 v 08:55:20

Odesílatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, CZ

ID schránky: e8jcfsn

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba



Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.

Uživatel: Martina Štrosová

AZ CONSULT s.r.o.

08. 09. 2021

č. j.:

1855

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** žádost o vyjádření k PD-Ústí nad Labem  
**ID zprávy:** 944885128  
**Typ zprávy:** Přijatá PDZ  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 8. 9. 2021 v 08:55:20

**Odesílatel:** Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, CZ  
**ID schránky:** e8jcfsn  
**Typ schránky:** Právnícká osoba  
**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** LCR946/081323/2021  
**Naše spisová zn.:** LCR0031210/2021  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ano

### Přílohy:

Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII – PD – SO 000 a SO 201.pdf (353,86 kB)

### Události zprávy:

- 7. 9. 2021 v 14:35:18** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 7. 9. 2021 v 14:35:18** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 8. 9. 2021 v 08:55:20** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.