



Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka: O22690070061/UTPČUL/Kn

Vyřizuje: **Lenka Kořánová**

Datová schránka: **f7rf9ns**

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 11.07.2022

AZ Consult, spol. s.r.o.

Klíšská 12

Ústí nad Labem

400 01

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Ústí nad Labem, Skorotice – spojovací chodník
Účel vyjádření:	DUR - DSP
Zájmové území:	Okres: Ústí nad Labem
	Obec: Ústí nad Labem
	Část obce, ulice, č.p.: Skorotice, Slovanská – Buzulucká – 5. května
	Katastrální území, parcelní číslo: Skorotice p.p.č. 109/1, 319
Žadatel:	AZ Consult, spol. s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	holy@azconsult.cz , 475 240 845
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Projektová dokumentace řeší zřízení komunikace pro pěší mezi křižovatkami ulic Slovanská, Buzulucká a Buzulucká, 5. května v celkové délce 109 a 51m.

V uvedeném zájmovém území **se ke dni vyhotovení tohoto stanoviska nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Jedná se konkrétně o:

- Vodovodní řady do DN 500
- Kanalizační stoky do DN 500
- Dešťové stoky do DN 500
- ČSOV Skorotice 5. května
- Silový kabel



Upozorňujeme, že v zájmovém území připravuje soukromý investor realizaci stavby vodohospodářského zařízení pod názvem stavby „UL 038 567 Skorotice - kanalizace pro p.p.č. 278/4 a 263/2“, které budeme provozovat. Investory stavby jsou p. Ondřej Příbyl, U Pošty 357, Ústí n.L. a Ing. arch. Janda Jiří Philippe, K Vavřínečku 32/1, Ústí n.L..

Požadujeme časovou a technickou koordinaci s výše uvedenou stavbou.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

1. Při stavbě komunikace pro pěší a umístěním souvisejících objektů požadujeme dodržet ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí, technického vybavení“, ČSN 756101 a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.
2. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu a ve spolupráci s provozem vodovodu a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
3. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení a budoucího vodohospodářského zařízení dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
4. Před zahájením stavebních prací požadujeme vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Proveďte na základě objednávky provoz vodovodu a kanalizací, kontakt – 601 267 267, 840 111 111.
5. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
6. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodu a kanalizací oznámeno ukončení prací.



7. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení a ke kontrole provedených prací.
8. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu účtovány investoru stavby.

Za předpokladu, že uvedené požadavky budou respektovány v plném rozsahu, souhlasíme s realizací akce.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
159

Lenka Kořánová
referent technickoprovozní činnosti