

Ing. Jiří Koudelka
Projektová kancelář IK KONZULT
Drážďanská 37
400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

Váš dopis/ze dne
7. 5. 2018

Naše značka

Vyřizuje
R. Zumr
478571118
rostislav.zumr@teta.eu

Místo
V Ústí nad Labem

Dne
9. 5. 2018

Ústí n. Labem - Klíše, rekonstrukce ulice U Městských domů

Vyjádření ke stavebnímu řízení a realizaci stavby.

Ve vašem zájmovém území se nachází vedení v majetku a správě firmy TETA s.r.o.. Jedná se o trasu optických kabelů pro přenos kabelové televize, dat a komunikačních okruhů.

Podzemní komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem vymezeným pruhem širokým 1 m na obě strany od krajního vedení.

V případě zásahu do ochranného pásma je nutno respektovat následující podmínky:

Podmínky pro realizaci stavby

- Zahájení prací je nutno min. 10 pracovních dní předem prokazatelně oznámit firmě TETA s.r.o..
- Před zahájením zemních prací, nutno požádat firmu TETA s.r.o. o vytýčení polohy vedení přímo v terénu (tel. 605200035, 605200027).
- Prokazatelně seznámit (např. prostřednictvím stavebního deníku) pracovníky provádějící stavbu s polohou vedení telekomunikační sítě společnosti TETA s.r.o..
- Práce v ochranném pásmu provádět zásadně ručně, bez použití velké mechanizace.
- V případě odkrytí podzemního komunikačního zařízení, je nutno toto zabezpečit proti poškození. S komunikačním zařízením je bez souhlasu zástupce spol. TETA s.r.o. zakázáno jakkoli manipulovat.
- Vedení TETA s.r.o. je zakázáno mimo stávající vozovku přejíždět vozidly nebo mechanizmy. Toto je možné pouze po provedení dodatečné mechanické ochrany.
- Místo dotčení vedení, bude před jeho záhozem odsouhlaseno zástupcem firmy TETA s.r.o. a o tomto odsouhlasení bude proveden písemný zápis.
- V případě poškození vedení telekomunikační sítě (včetně rezervních trubek HDPE), bude toto neprodleně prokazatelně oznámeno firmě TETA s.r.o..
- V případě terénních úprav, které by měly vliv na vrstvu krytí nad kabelovým vedením, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- V případě vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu vedení je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- V případě zřizování staveb (skládek materiálu), které by znemožňovaly, nebo znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení, je nutno konkrétní případy projednat a realizovat pouze po předchozím souhlasu společnosti TETA s.r.o..
- Při křížení a souběhu s komunikační trasou vedení v našem majetku požadujeme dodržet doporučení ČSN 73 6005.**

Upozornění – při práci v blízkosti komunikačního vedení je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Platnost vyjádření končí 9. 5. 2020.

S pozdravem

R. Zumr

Příloha:

- zakres stávající trasy telekomunikačního vedení (1 x A4)


TETA s.r.o.
KLÍŠSKÁ 977/77
400 01 ÚSTÍ N. LABEM
IČ 477 85 781 DIČ CZ47785781

