



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:
ze dne: 7.5.2018
Naše značka: O18610126100/ÚTPČUL/Su
Vyřizuje: Ing. Martina Suchá
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 15.5.2018

Ing. Jiří Koudelka
Drážďanská 455/34
400 07 Ústí nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Ústí n.L., Klíše – rekonstrukce ulice U Městských domů
Účel vyjádření:	Stanovisko ke stavebnímu řízení
Zájmové území:	Okres: Ústí n.L.
	Obec: Ústí n.L.
	Část obce, ulice, č.p.: Klíše, U Městských domů
	Katastrální území, parcelní číslo: Klíše
Žadatel:	Ing. J. Koudelka
Adresa, tel., e-mail	Ústí n.L., tel. 604 388 605, e-mail koudelka-jiri@seznam.cz
Investor:	
Adresa, tel., e-mail	
Projektant:	
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- Vodovodní řady do DN 500
- Kanalizační stoky do DN 500

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci komunikace – vybudování živičné konstrukci, odvodnění 2 stávajícími uličními vpustmi a prodloužení stávajícího jednostranného chodníku.

1. **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**
2. Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
3. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
4. Při umístění objektů souvisejících s rekonstrukcí komunikace (dopravní značení, nové stožáry VO, výstavby a přeložky dalších inž. sítí, výsadba nových stromů atd.) požadujeme dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu a ve spolupráci s provozem vodovodu a kanalizací zajistit jejich funkčnost.
5. Při souběhu a křížení kabelového vedení VO s námi provozovaným vodohospodářským zařízením, při realizaci přeložek a výstavby nových inž. sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí, technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.
6. Při rekonstrukci komunikace požadujeme v plné míře respektovat st. vodohospodářské zařízení a dodržet v pruhu ochranných pásem zařízení st. niveletu terénu (+, - 15 cm) pro zajištění min. krytí a vzhledem k zajištění bezpečné ochrany před poškozením potrubí vnějšími vlivy (zatížením dopravou).
7. Požadujeme při rekonstrukci komunikace provést vyzdvižení veškerého zařízení šoupátkových poklopů a kanalizačních poklopů do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace
8. Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Proveďte na základě objednávky provoz vodovodů / kanalizací – 840111111 (call centrum).
9. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
10. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodu a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
11. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení.
12. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu účtovány investoru stavby.

Upozorňujeme, že v červnu 2018 začne rekonstrukce kanalizace a vodovodu v majetku naší společnosti.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Ing. Martina Suchá

Referent technicko-provozní činnosti