



| Č. kabelu | Typ kabelu | Trasa | Poznámky |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| WL0- H | NYM-J 5Cx 16 ² | HR – AW1- H rozváděč napájení technologie výměníku | Hlavní napájecí vedení |
| W1 | H07V-K 16 ² (CYA) | HR – AW1-H | Zeleno/žlutý–hlavní pospoj. |
| WS55 | Ethernet ETH1 STP | AW1- AW1- H | Propojení pece a výměníku |
| Zákazník dodává: Do stávajícího rozváděče spalovny bude doplněn 1x hlavní jistič 3C/50A Kabely: WL0- H, W11,W1, WS 55; Firma dodavatele výměníku dodává: AW1- H – rozváděč řízení výměníku tepla – situován ve strojovně Kabely: technologie rekuperace | | | |

PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE KREMATORIA ÚSTÍ NAD LABEM

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|----------|--------------------|-----------------|--|-----------------|--------|
| POZN. | K9-0307 | ROZMĚR | MATERIÁL | POZNÁMKA | Č.VÁHA jednotky | Č.VÁHA celková | Č.VÝKRESU-NORMA | PODICE |
| MÉRITKO | KRESLIL | Mistara J. | Datum | CELKOVÁ ČISTÁ VÁHA | | | | |
| 1:50 | NAVŘÍL | Mistara J. | 04/2022 | ZMĚNA | | | | |
| | NORM.REF. | Ing. Vaněk V. | | | | | | |
| | SCHVÁLIL | Ing. Vaněk V. | | | | | | |
| | KONTROLA | Ing. Vaněk V. | | | | | | |
| SKUPINA NÁZEV TABO-CS spol. s r. o. Tylova 4 CZ - 772 00 OLOMOUC | | | | STARÝ VÝKRES | | ŘÍZENÝ DOKUMENT: V.Č. K1-1525 Listů List | | |
| ELEKTROROZVODY PRO VÝMĚNÍK | | | | | | | | |