



Potrubí vytápění 4.NP
15x1 24 m

demontáž plynového topidla 1 ks

404	provozní místnost	2726	Radik 22 500x1000x100	2
403	schody	–	–	–
402	provozní místnost	2420	Radik 33 500x1400x150	1
401	půda	–	–	–
č.	název	ztráty W	těleso v x dl x hl	ks

Vypracoval:	Ing. Pavel Mordouanec	Podpis:	<i>Mordouanec</i>	Formát	A3
Do urchu	30	tel.	47 560 3422	Datum	červenec 2022
	403 40 Ústí n. L.		603 453 683	Projekt	pro ohlášení úřadu
IČO	114 23 781	e-mail:	mordouanec@volny.cz	Čís. zák.	
Investor:	Severočeské divadlo opery a baletu			Měřítko	1:75
	Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem			Výkres č.	
Místo stavby:	Špitálské náměstí 1046/5, Ústí nad Labem				
Projekt:	Vytápění				5