

Datum: 25. 1. 2024  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/42578/2024/AntK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/48042/2024/AntK  
JID: MMULSSZAAHDPNB  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „DS Severní Terasa – výměna chodbových dveří Orlická 1 a 3“**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **25. 1. 2024** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Severní Terasa – výměna chodbových dveří Orlická 1 a 3“, uveřejněnou dne 23. 1. 2024 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz účastníka č. 1:**

Dobrý den, níže zasíláme dotazy:

Dotaz 1: prosíme o upřesnění typu samozavírače?

Dotaz 2: Dle výzvy zadávací dokumentace je požadován koordinátor zavírání. V technické zprávě a výkresové dokumentaci není koordinátor zavírání specifikován. Dotazujeme se, proč zadavatel požaduje koordinátor zavírání a případně o jeho doplnění do projektové dokumentace.

Dotaz 3: Prosíme o upřesnění jaký elektrický zámek je požadován? Je požadován panikový zámek, případně jaký?

Dotaz 4: Prosíme o upřesnění jaký je požadovaný elektromagnet, jakou má mít funkci? Jaký typ?

Dotaz 5: Prosíme o doplnění popisu fungování dveří? (např. při požáru se dveře otevřou nebo zavřou. atd...)

Dotaz 6: Prosíme o doplnění dokumentace k elektroinstalaci? kudy se povede, do jaké ústředny se napojuje?

#### **Dotaz účastníka č. 2:**

Dobrý den,

dotazujeme se, proč v 21 století v době elektronizace státní správy není umožněno podání nabídek do vývěrového řízení elektrotronicky, ale pouze písemně?

#### **Odpověď zadavatele:**

1. Typ samozavírače určí dodavatel na základě rozměru a hmotnosti dveří.
2. Koordinátor zavírání nebude požadován, zadavatel tuto podmínku dne 25. 1. 2024 vymazal ze zadávacích podmínek.
3. Zámek je vyžadován elektronický panický s napojením na ústřednu EPS.

4. Interiérový elektromagnet s přídatnou silou dle zvoleného rozměru a hmotnosti dveří, napojený na ústřednu EPS.
5. Dveře budou stále otevřené, v případě požáru se dveře zavřou.
6. Ústředna bude instalována později, kabel povede do místnosti vedle výtahu, viz výkres v příloze č. 6 – Projektová dokumentace.

Zadavatel postupuje ve výběrovém řízení dle Směrnice Rady města č. 1/2019 ze dne 11. 03. 2019, která u veřejných zakázek malého rozsahu počítá s podáváním nabídek pouze v listinné podobě. U zákonných veřejných zakázek jsou přijímány nabídky v el. podobě, tak, jak to vyžaduje zákon.

**Mgr. Kateřina Antošová v. r.**  
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního  
odboru Magistrátu města Ústí nad Labem