

Datum: 30. 1. 2024  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/42578/2024/AntK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/55428/2024/AntK  
JID: MMULSSQ5R54S9C  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „DS Severní Terasa – výměna chodbových dveří Orlická 1 a 3“**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **28. 1. 2024 a 29. 1. 2024** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Severní Terasa – výměna chodbových dveří Orlická 1 a 3“, uveřejněnou dne 23. 1. 2024 na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

#### **Dotaz účastníka č. 1:**

Dobrý den, zasíláme Vám doplňující dotazy:

- 1) Dveřní konstrukce bude rámová či v ocelových zárubních, které se zabetonují ? V případě, že zadavatel požaduje rámovou konstrukci, stačí pouze vypěnit protipožární pěnou ?
- 2) Jaké bude barevné provedení dveří ?
- 3) V případě, že původní podlaha bude poničena např. dlažba či sokl apod., má být tato položka zahrnuta v nabídkové ceně za montáž ?
- 4) Napojení na EPS ústřednu – zhotovitel tedy provede i instalaci vč. zprovoznění ?
- 5) V nabídce máme nacenit i malování prostoru, který bude nově zednický zapraven ?
- 6) Finální zednické zapravení bude štuková omítka ?
- 7) Vložka zámku ve dveřích bude formou generálního klíče ? – stejný klíč pro všechny dveře ? Nebo bude mít každá pozice svůj vlastní klíč ?
- 8) Termín otevírání obálek s nabídkami: 6. 2. 2024 – žádáme o sdělení, v jakém čase a místnost, kde se bude otevírání nabídek konat ?
- 9) Neuvažuje zadavatel o podání nabídky pomocí profilu zadavatele ? Tato varianta nám přijde více transparentní.

Předem děkuji za Vaši odpověď.

#### **Dotaz účastníka č. 2:**

Dotaz 1: Prosíme o upřesnění jaký kabel má být použitý pro rozvody?

Dotaz 2: Prosíme o upřesnění jaký typ čidla má být nainstalován?

Dotaz 3: V zadávací dokumentaci postrádáme PBR, která by měla být součástí a odsouhlasena hasiči?

## Odpověď zadavatele:

### K prvnímu dotazu:

- 1) Dveřní konstrukce bude v ocelových zárubních.
- 2) Bílé.
- 3) Ano, položka bude zahrnuta v nabídkové ceně.
- 4) Ne, dodavatel pouze provede instalaci kabeláže, viz také Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 25. 1. 2024.
- 5) Ano, položka bude zahrnuta v nabídkové ceně.
- 6) Štuková omítka a bílá malba dvojnásobný nátěr.
- 7) Ano bude formou generálního klíče.
- 8) Jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek je ke dni uveřejnění Vysvětlení ZD č. 2 stanoveno na 10 hod. v kanceláři č. 365. Zadavatel však upozorňuje dodavatele, že jednání se mimo členů komise nebude účastnit žádná další osoba (tj. ani zástupci účastníků výběrového řízení), a to na základě Směrnice Rady města č. 1/2019, o zadávání veřejných zakázek, ze dne 11. 03. 2019.
- 9) Ne. Viz také Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 25. 1. 2024.

### K druhému dotazu:

1. Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 rudá (JYSTY)
2. Čidlo není třeba instalovat, dveře budou zadržovány elektromagnetem.
3. EPS není instalován, proto není potřeba PBR, jedná se o přípravu na budoucí připojení.

**Mgr. Kateřina Antošová v. r.**  
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního  
odboru Magistrátu města Ústí nad Labem