



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC - závěsný klozet se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 4,5 l do SDK, zadní odpad, napojení PPr 20x3,4 odpad DN100

WCi - WC kombi komplet, upevnění přes šrouby do konstrukce podlahy, napojení PPr 20x3,4, zadní odpad DN100

Um - umyvadlo závěsné na stěnu, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

Ui - umyvadlo pro OTP, zavěšení na stěnu, stojánková lékařská baterie PPr 20x3,4, podomítkový odpad DN40

VP - nastavitelná podlahová vpusť se svislým vtokem DN 50 a izolačním límcem, nerez mřížka, trvale zavodněná zápachová uzávěrka, min. kapacita průtoku vody 0,8 l/s

DD - dvoudřez 500/750/190 mm, otvor pro stojánkovou baterii, montáž na pracovní desku, připojení PPr 20x3,4, odpad DN50

D - nábytkové keramické umyvadlo, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

P - pisoár napojení na vodu PPr 20x3,4, odpad DN50

LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PVC PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI NEBO V PODLAZE

- POTRUBÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ - v podlaze
- POTRUBÍ KANALIZACE V PODLAZE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE V DRÁŽCE VE ZDIVU
- DEMONTÁŽ TRASY POTRUBÍ / ODSTŘIŽENÍ Z PROVOZU

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše	
SOUBOR:	D.1-01.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací	
NAZEV VÝKRESU:	ŘEZY 1.PP - KANALIZACE (FITNESS)	
SPECTA		projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Popluži 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350		telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz
GSM: 733 121 924		www.specta.cz
DATUM		08/2023
Č. ZAKÁZKY		S-23-016
STUPEŇ PD		ZSPD / DPS
FORMÁT VÝKR.		A1
MĚŘITKO:		1:50
Č. PŘÍLOHY:		D.1-01.4.3.b.4