


### SITUACE




–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ, (tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).  
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.  
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RŮZNÁ NAPĚTÍ BUDE PRAKTIČNĚ SAMOSTATNÁ TRASA.

LEGENDA			
S1	CEREMONIÁLNÍ SAUNA	D03A	SKLAD
S4	CHODBA + OCHL. SPRCHY	F03B	SKLAD
S5	CHODBA + OCHL. SPRCHY	F04	TEMNÁ ODPOČÍVÁRNA
S6	TROPICKÁ SAUNA	F05	ODPOČÍVÁRNA 2
S7	FINSKÁ SAUNA	F06	ŠATNA – ŽENY
S8	BIO SAUNA	F07	SPRCHY ŽENY
S9	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	F08	PŘEDSÍN WC ŽENY
S11	OCHL. SPRCHY + VĚDRO	F09	WC ŽENY
S12	OCHL. BAZÉN	F10	WC ŽENY
S13	TECH. MÍSTNOST – BAZÉN	F11	PŘEDSÍN WC MUŽI
S14	PARNÍ KABINA	F12	PISOÁRY WC MUŽI
S15	TECH. MÍSTNOST – PÁRA	F13	WC MUŽI
S16	ODPOČÍVÁRNA 1	F14	SPRCHY MUŽI
S17	VENKOVNÍ ODPOČÍVÁRNA	F15	ŠATNA – MUŽI
F01A	SLUŽEBNÍ CHODBA	F16	CHODBA
F01B	SKLAD ŠPIN. OBALŮ	F17	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ
F01C	SKLAD DKP	F18	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCÍ
F01D	ÚKLID – OBČERSTVENÍ	F19	SPRCHA ZAMĚSTNANCÍ
F02	BAR OBČERSTVENÍ	F20	WC ZAMĚSTNANCÍ
D03A	SKLAD	F21	ÚKLID
		V101	CHODBA

### LEGENDA AUDIO

- R REPRODUKTOR  
AS AUDIO SYSTÉM  
JEDNOTKA ZESILOVAČE  
AVS VOLACÍ STANICE  
ASQ NÁSTĚNNÝ OVLÁDAČ  
POUŽITÉ KABELY CYKY 4x2,5

POZNÁMKA  
UMÍSTĚNÍ KOMPONENT BUDE KOORDINOVÁNO S OSTATNÍMI ČÁSTI DOKUMENTACE A S VÝKRESEM PODHLEDŮ  
PŘÍVODY DO SAUNY KOORDINOVAT S DODÁVKOU SAUNY REZERVA CCA 5m

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		<div> <b>SPECTA</b></div> <div>projektování a realizace staveb</div> <div>SPECTA s.r.o., Na Popluzí 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz</div>
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR:			
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem			
AKCE:			
AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše			
SOUBOR:			
D.1–02 SO 02 Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS		DATUM	10/2023
NÁZEV VÝKRESU:		Č. ZAKÁZKY	
		STUPEŇ PD	DPS
		FORMÁT VÝKR.	A2
DISPOZICE AUDIOSYSTÉM		MĚŘÍTKO:	1:100
		Č. PRŮLOHY:	D.1–02.4.5