

Uzemňovací pások FeZn 30x4 v základových pasech

SR03 – SVORKA PÁSEK/DRÁT
SR02 – SVORKA PÁSEK/PÁSEK

UZEMNĚNÍ ZALOŽIT DO ZÁKLADŮ DLE ČSN 332000–5–54 ed. 3
ROZSAH UZEMNĚNÍ PROVÉST DLE ČSN 332000–7–705 ed. 2
ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4mm V ZÁKLADOVÉM BETONU
VÝVODY PRO PŘIPOJENÍ PONECHAT cca 2m NAD ZEMÍ
UZEMŇOVACÍ PÁSEK/DRÁT NA PŘECHODU ZE ZEMĚ NUTNO OPATŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
ZEMNÍ SPOJE, VČETNĚ SVÁRŮ OPATŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
VEŠKERÝ POUŽITÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN!!!


PROJEKT
ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ
DPS

LOKACE
Zoologická zahrada
Ústí nad Labem

ZADAVATEL
Zoologická zahrada Ústí nad Labem
Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
zoo@zoousti.cz

ZHOTOVITEL
JinJan s.r.o.
Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5
info@jin-jan.cz

PROJEKTANT
PERFEKT ELEKTRO s.r.o.
Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2
info@perfektelektro.cz



DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO
07/2023	A3	1:50

OBSAH	STUPEŇ
UZEMNĚNÍ	DPS

ODDÍL	STRANA
D.1.4.1	102