

- | | | |
|------|------------------------------------|-------|
| 1.01 | vnitřní expoziční zázemí - giboni | 18 m² |
| 1.02 | vstupní manipulační prostor | 7 m² |
| 1.03 | neexpoziční klecový výběh - giboni | 30 m² |
| 1.04 | prostor pro návštěvníky | |
| 1.05 | venkovní výběh - giboni | |

- LEGENDA:
- Zásuvka IP44, 400V/16A
 - Zásuvka jednoduchá IP20, 230V/16A
 - Zásuvka datová 1x RJ45 cat 5e
 - Vypínač 230V/10A, IP20
 - Žaluziový ovladač 230V/10A, IP20
 - El. vývod 1-fázový, 230V
 - Pospojení
 - Rozvaděč elektro
 - Přisazené LED svítidlo 40W, IP65, 5500lm, barva bílá
 - Piktogram směru úniku

POZNÁMKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BYT MONTÁŽNÍ ČINNOST KOORDINOVÁNA S PROJEKTY OSTATNÍCH PROFESÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO RESPEKTOVAT PROJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU UZAVŘENY S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- PROSTUPY V SÍŤ PŘÍKRAŽÍ BUDOU PROVÁDĚNY DODATEČNĚ, PŘI MONTÁŽI PASTIRU PŘÍDEK JE NUTNO ZOHLEDNIT POLOHU
- PROSTUPY PODLE KOORDINÁČNÍCH VÝKRESŮ PROFESÍ A KONSTRUKCI ZAKRYTÍ AŽ PO REALIZACI INSTALACÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY INSTALACÍ BUDOU OPATŘENY OCHRÁNKAMI S DOTČENÍM
- VEŠKERÉ VÝVODY ELEKTROINSTALACE BUDOU UKONČENY ZÁSUVKOU NEBO PŘÍPOJENY NA KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ
- ROZVODY VEŠKÉHO PŘÍKRAŽÍ
- ROZVODY ZPŮSOB PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE DLE ČSN 33 2000–7–705, EDICE 2
- OSVĚTLENÍ A PŘÍSTROJE VENKU BUDOU V KRITII MIN. IP44

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN – C – S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41, EDICE 3 A ČSN 33 2000–7–705, EDICE 2 :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČ, POUŠTKAM)
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI OCHRÁŇČI

PROJEKT
ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ
DPS

LOKACE
Zoologická zahrada
Ústí nad Labem


ZADAVATEL
Zoologická zahrada Ústí nad Labem

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem
zoo@zoousti.cz

ZHOTOVITEL
JinJan s.r.o.

Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5
info@jin-jan.cz

PROJEKTANT
PERFEKT ELEKTRO s.r.o.
Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2
info@perfektelektro.cz



DATUM
07/2023

FORMÁT
A2

MĚŘÍTKO
1:50

OBSAH
ELEKTROINSTALACE

STUPEŇ
DPS

ODDÍL
D.1.4.1

STRANA
101