



HZSUX00B02OA



Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Ústí nad Labem

Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem

Č. j.: HSUL- 4163-3/ÚL-2023

Počet stran: 2

Adresát:

Ing. Ján Šajban

Anglická 2307

272 01 Kladno

Vyřizuje: nprap. Michaela Fialová

Tel.: 950 431 283

E-mail: michaela.fialova@hzscr.cz

Datum: 9. 10. 2023

SDĚLENÍ

Název stavby:

EPS objektu - Domov pro seniory Severní Terasa

Místo stavby:

V Klidu 3133/12, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

k. ú.: Ústí nad Labem, parc. č. 4829/2

Stavebník:

Statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Ján Šajban, ČKAIT 0601276

datum: srpen 2023

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS ULK“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS ULK jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 7. 9. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je stavba kategorie 0 podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u které se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

Tel.: 950 431 111

E-mail: ulk.ul.spisovna@hzscr.cz

Datová schránka: auyaa6n

ulk.hzscr

IČO: 70886300

Číslo účtu: 76548881/0710

HZS ULK posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o stavbu (soubor staveb), kterou lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavbu kategorie 0/kategorie I, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě dodatečně instalovaného zařízení elektrické požární signalizace o udržovací práce nebo stavební úpravy, pokud jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého úkrytu, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 2 vyhlášky o kategorizaci staveb.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS ULK podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS ULK není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Ing. Jiří Vlček
rada
ředitel Územního odboru Ústí nad Labem
HZS Ústeckého kraje

v z. mjr. Mgr. Miloš Hanuš
vrchní komisař
velitel stanice Ústí nad Labem
HZS Ústeckého kraje

podepsáno elektronicky