LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY	
1	OVLÁDÁNÍ UZAVÍRÁNÍ POŽ. DVEŘÍ POMOCÍ SYSTÉMU EPS
2	ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ POMOCÍ SYSTÉMU EPS
	SMĚR ÚNIKU OSOB
	ÚNIK OSOB NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
TS	TOTAL STOP
	MAJÁK PRO KLÍČOVÝ TREZOR
	OBSLUŽNÝ A SIGNALIZAČNÍ PANEL
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
KTPO	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
OPPO	OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
EPS	HLAVNÍ ÚSTŘEDNA EPS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PP
Oddíl 2

Číslo místn.	Typ místnosti
1	Chodba
2	Výtah
3	Výtah
4	Chodba
5	Technická místnost
6	Pevně překryt. kleteč
7	Pevně překryt. kleteč
8	Klec/kleteč
9	Černý sklepení
10	Pevně překryt. kleteč
11	Výtah
12	Výtah
13	Výtah

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PP
Oddíl 3

Číslo místn.	Typ místnosti
14	Chodba
15	Výtah
16	Černý sklepení
17	Kancelář
18	Předsíň
19	Umývárna
20	WC
21	Archivářky
22	Archivářky
23	Pevně překryt. kleteč
24	Předsíň
25	WC
26	Umývárna
27	Archivářky
28	Archivářky
29	Archivářky
30	Archivářky
31	Předsíň
32	WC

Číslo místn.	Typ místnosti
33	Pevně překryt. kleteč
34	Archivářky
35	Archivářky
36	Archivářky
37	Archivářky
38	Pevně překryt. kleteč
39	Archivářky
40	Předsíň WC
41	WC
42	Sklad
43	Sklad
44	Sklad
45	Sklad
46	Sklad
47	Archivářky
48	Archivářky
49	Předsíň (pevně překryt. kleteč)

Číslo místn.	Typ místnosti
50	Pevně překryt. kleteč
51	Pevně překryt. kleteč
52	WC (pevně překryt. kleteč)
53	Předsíň
54	Pevně překryt. kleteč
55	Výtah





LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.PP
Oddíl 1

Číslo místn.	Typ místnosti
1	Výtah

Označení:	
D1.3 Požárně bezpečnostní řešení	
Projekt:	
Výchozí podklady pro instalaci elektrické požární signalizace	
Místo stavby:	
Šrámkova 3305/38a, 400 11 Ústí nad Labem	
Investor:	
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace, Šrámkova 3305/38a, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 445 55 407	
Stupeň:	
Dokumentace pro řízení o změně užívání	
Vypracoval:	
Ing. Ondřej Valčík o.valcik@porvis.cz Tel.: 778 547 801	
Odpovědný projektant:	
Ing. Ondřej Valčík, ČKAIT 0014874	
Autorizační razítko:	
Datum:	**Měřítko:**
10.7.2023	1:200
Obsah:	
Půdorys 2.PP	