

Datum: 17. 4. 2024  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/127426/2024/AntK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/158554/2024/KadT  
JID: MMULSSMD5ERWNL  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „DS Ústí nad Labem – instalace EPS“ pro Část 2: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace a Část 3: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **12. 4. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Ústí nad Labem – instalace EPS“, uveřejněnou dne **3. 4. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dotaz účastníka:**

Dobrý den.

Mám několik dotazů, připomínek ohledně vypsání veřejné zakázky.

Část 2 - Domov pro seniory Bukov

Prosíme o prověření dokumentace, zda není potřeba na tento rozsah instalace posilující napájecí zdroj, který není součástí výkazu.

Rozpor mezi výkresovou dokumentací a VV kdy nesedí počet Tabel. Kdy na půdorysech je nakresleno 9 kusů, v blokovém schéma jich je 11 kusů a ve Výkazu jich je 11 kusů. Prosíme o prověření a úpravu na správnou variantu.

Část 3 - Domov seniorů Severní Terasa

Rozpor mezi výkresovou dokumentací a VV, kdy nesedí počet Tabel. Kdy na půdorysech a v blokovém schéma napočítáno 5 kusů a ve Výkazu je pouze 1 kus. Prosíme o kontrolu a doplnění na správnou variantu.

Rozpor mezi výkresovou dokumentací a VV, kdy nesedí počet sirén. Kdy na půdorysech napočítáno 53 kusů a ve Výkazu je pouze 52 kus. Prosíme o kontrolu a doplnění na správnou variantu.

Děkuji a jsem s pozdravem

**Odpověď zadavatele:**

*Zadavatel na odpovědi pracuje a uveřejní ji po jejím zpracování. V případě nedodržení lhůty pro vysvětlení žádosti zadavatel zároveň přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. To platí i u ostatních přijatých žádostí. Děkujeme za pochopení.*

**Mgr. Kateřina Antošová v. r.**

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem