

Datum: 22. 4. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/127426/2024/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/162428/2024/AntK
JID: MMULSS389ZUFYL
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „DS Ústí nad Labem – instalace EPS“ pro Část 1: Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **18. 4. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Ústí nad Labem – instalace EPS“, uveřejněnou dne **3. 4. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Vážení,

rádi bychom se zdvořile dotázali na položku ve Výkazu výměr "ZDP včetně projektu", která je v části 1-7. Součástí projektové dokumentace je projekt ZDP. Neměl zadavatel touto položkou spíše namysli Připojení ZDP na PCO HZS? V technické zprávě je uveden rozpor mezi tím, zda je součástí zakázky připojení ZDP na PCO HZS nebo není.

Děkujeme za upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Položka ve VV – je za "Připojení ZDP na PCO HZS dle Projektu ZDP".

Zadavatel dále nahrál částečně otevřený dokument Návrh smlouvy o dílo tak, aby jej mohli dodavatelé patřičně doplnit.

Vzhledem k tomu, že byl dotaz podán po lhůtě pro podání takovýchto žádostí, nebude zadavatel již odpovídat na žádné další dotazy.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem