

KRIŽAN - PROJEKCE, WEBOVÉ STRÁNKY

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, FOTOVOLTAICKÁ ENERGIE

STRÁŽKY 72, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, email: krizan@centrum.cz, mobil 737 502 724

E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 72 403 40 Ústí nad Labem Tel.7373 502 724 krizan@centrum.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Martin Křižan			
Investor: Domov pro seniory Krásné Březno, p.o., Rozcestí 798/9, ÚL				
Název akce: MODERNIZACE PRÁDELNY DOMOV PRO SENIORY KRÁSNÉ BŘEZNO <i>Silnoprúdová elektrotechnika</i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	34/2019
			Datum :	Listopad 2019


ROZVADEČ R-STÁVAJÍCÍ

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

L1, L2, L3

ROZVADEČ

STÁVAJÍCÍ JISTIČ PRVKY



PROVOZ


OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ

EH1 5,5kW
EH2 24,7kW
EH3 36,9kW
EH4 18,7kW

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKTY KŘÍŽAN STRÁŽKY 72,OSTÍ NL, TEL. 737 502 724	DATUM	ROZVADEČ R-STÁVAJÍCÍ		Zak. č.:34/2019
	11/2019	MODERNIZACE PRADELNY KRÁSNÉ BŘEZNO elektrinstalace		
	NAVRHL	M.KŘÍŽAN		E-03,1

ROZVADEČ R-STÁVAJÍCÍ
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ed.3 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HOP

PROJEKTY KŘÍŽAN STRÁŽKY 72,0STÍ NL, TEL. 737 502 724	DATUM	11/2019	MODERNIZACE PRÁDELNY KRÁSNÉ BŘEZNO elektroinstalace	ROZVADEČ R-STÁVAJÍCÍ	Zak. č.:34/2019
	NAVRHL	M.KŘÍŽAN			E-03,2