

Datum: 17. 6. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/228533/2024/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/238436/2024/HylF
JID: MMULSS7VFAZFAS
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pronájem náhradního zdroje elektrické energie vč. technické obsluhy pro zajištění protipovodňové ochrany města Ústí nad Labem“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **13. 6. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Pronájem náhradního zdroje elektrické energie vč. technické obsluhy pro zajištění protipovodňové ochrany města Ústí nad Labem**“, uveřejněnou dne **12. 6. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

Prosím o sdělení informací k zakázce „Pronájem náhradního zdroje elektrické energie vč. technické obsluhy pro zajištění protipovodňové ochrany města Ústí nad Labem“.

1. Jaká je vzdálenost dieselgenerátoru od místa připojení čerpadla? Jde o nutnost použitých kabelů
2. Jaké je prosím připojení k čerpadlům? Čerpadla jsou vybaveny zástrčkou 125A?
3. Lze k místu připojení zajet s vozidlem s přívěsem?

Děkuji

Odpověď zadavatele:

1. Všechny tři centrály mohou být umístěny ve vzdálenosti do 20 m od místa napojení.
2. Čerpadla jsou vybavena standardní zásuvkou na 400 V s jističem 32 A
3. Lze ke všem třem místům

Bc. Filip Hýl v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem