

Datum: 26. 6. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/228533/2024/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/252239/2024/HylF
JID: MMULSSOU2LWTFT
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pronájem náhradního zdroje elektrické energie vč. technické obsluhy pro zajištění protipovodňové ochrany města Ústí nad Labem“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **25. 6. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „**Pronájem náhradního zdroje elektrické energie vč. technické obsluhy pro zajištění protipovodňové ochrany města Ústí nad Labem**“, uveřejněnou dne **12. 6. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den, pane Hýle,

můžete ujasnit, kolik elektrocentrál je vlastně požadováno ? Jaký výkon má mít případná 3. EC ? Viz rozpor mezi zadáním a Vysvětlením č.3:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je pronájem **dvou kusů elektrocentrál** (1 ks o výkonu 250 kVA a 1 ks o výkonu 150 kVA) včetně kompletních služeb zahrnující dopravu, technickou obsluhu, instalaci, kabelizaci, zajištění PHM pro provoz elektrocentrál. Náhradní zdroje elektrické energie budou sloužit k zajištění energie **pro tři (3) ks čerpadel** umístěných ve vrtech, která zabezpečí čerpání vnitřních vod v případě povodní v oblasti nádraží ČD Ústí nad Labem – hlavní nádraží.

3.1a) Viz Vysvětlení ZD č. 3 - **Všechny tři centrál**y mohou být umístěny ve vzdálenosti do 20m od místa napojení.

Děkuji

S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se omlouvá za použité označení ve Vysvětlení ZD č. 3 a ve Změně ZD č. 5, které mohlo být pro dodavatele matoucí.

Jedná se o **dva kusy elektrocentrál**, pro **tři kusy čerpadel**. Přesně tedy tak, jak je uvedeno ve Výzvě: „*Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je pronájem **dvou kusů elektrocentrál** (1 ks o výkonu 250 kVA a 1 ks o výkonu 150 kVA) včetně kompletních služeb*



Statutární město Ústí nad Labem

Magistrát města

Právní odbor

zahrnující dopravu, technickou obsluhu, instalaci, kabelizaci, zajištění PHM pro provoz elektrocentrál (PHM bude fakturováno zvlášť dle skutečných nákladů).

*Náhradní zdroje elektrické energie budou sloužit k zajištění energie **pro tři (3) ks čerpadel** umístěných ve vrtech, která zabezpečí čerpání vnitřních vod v případě povodní v oblasti nádraží ČD Ústí nad Labem – hlavní nádraží.“*

Bc. Filip Hýl v. r.

referent oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem