




V Chomutově, dne 19.1.2022
 č.j.: RSD-6706/2022-4
 PID: RSDCXXBKFP
 Vyřizuje: Ing. Josef Maier
 mob.: +420 601 550 519
josef.maier@rsd.cz

Vyjádření k akci: „Mezní ulice - rekonstrukce komunikace“ - Ústí nad Labem, ul. Sociální péče - silnice I/30


K Vaší žádosti o stanovisko PD ke sloučenému řízení (územní a stavební řízení) ze dne 11.1.2022, pod č.j. 20_012-A_00_28, zaslané datovou schránkou, vč. přiložené části projektové dokumentace (vybrané přílohy) z 08/2021, (PD ve stupni „DUSP“ vyhotovena společností ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, pro investora Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, - neopatřena autorizačním razítkem), dále Plné moci od Statutárního města Ústí nad Labem pro společnost ADVISIA, s.r.o. ze dne 15.4.2021, v návaznosti na předchozí nesouhlas naší organizace ze dne 17.1.2022, č.j. RSD-6706/2022-2, Vám **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov**, jako majetkový správce komunikace I.třídy I/30 v dotčené lokalitě ul. Sociální péče v Ústí nad Labem (stavba komunikace umístěna na parcele p.č. 1358/9, k.ú. Bukov), **sděluje, že podmíněně souhlasí s předloženou PD za níže uvedených podmínek:**

Konstatujeme:

- ✓ na základě předchozího nesouhlasu naší organizace ze dne 17.1.2022, č.j. RSD-6706/2022-2, bylo dne 19.1.2022 e-mailem zasláno konstrukční napojení rekonstruované komunikace Mezní na komunikaci I.třídy I/30 (doplňně Řez a doplněna Technická zpráva) s požadovaným napojení jednotlivých vrstev silničního souvrství po 0,25 m – viz níže (PD v souladu):




Výřez ze situace z iKN – 2x:





Výřez ze situace z PD – část ve vztahu ke komunikaci I. třídy I/30:



Podmínky:

- stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/30,
- případná dopravní opatření při provádění stavby budou provedena v souladu s platnými technickými podmínkami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích; činnost prováděná na stavbě silnice I/30 musí být realizována v souladu se standardy Ředitelství silnic a dálnic ČR, „Bezpečnost prací“ - <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/BOZP>
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození a znečištění povrchu silnice a silničního příslušenství silnice I/30 (např. i poškození dopravního značení); případné znečištění silnice způsobené stavební činností bude toto okamžitě odstraněno,
- stavba bude provedena dle platných ČSN, EN,
- v návaznosti na výše uvedený řez (napojení na I/30 v šířce 2,0 m) bude veškeré stavbou dotčené vodorovné značení na stavbou dotčené části silnice I. třídy I/30 doplněno/obnoveno ve strukturálních plstech pro silnice I. třídy (v množství 2,60 – 3,00 kg/m² dle použitého materiálu) - pokud bude překročen rozsah obnovy VDZ v rozsahu nad 10 m², požadujeme předložit zkušební protokol o měření retroreflexe.



- živичné směsi musí pocházet od výrobce, který má schválení ŘSD ČR k výrobě a použití směsí pro silnice I. třídy,
- stavební práce ve vztahu k silnici I/30 bude oprávněn kontrolovat, připomínkovat a zapisovat do stavebního deníku technický dozor ŘSD ČR, který bude vykonávat činnosti směřující k řádnému provádění prací dle podmínek a požadavků správce pozemku. Zhotovitel a investor mu tuto činnost umožní a poskytne plnou součinnost; jména a kontaktní údaje odpovědných pracovníků naší organizace Vám budou, na vyžádání, sdělena před zahájením stavby, zhotovitel je povinen si toto vyžádat min. 1 měsíc před vlastním zahájením stavby,
- po dokončení stavebních prací požadujeme předložit předávací protokol, jehož součástí bude:
 - a. kdo prováděl stavební práce,
 - b. kde byly stavební práce prováděny,
 - c. doba zahájení a ukončení prací,
 - d. potvrzení záruky na stavební práce (v komunikaci I. třídy I/30) v délce 60 měsíců.





- **na dobu provádění stavebních prací** související se zábořem komunikace I.třídy I/30 budeme požadovat narovnat majetkoprávní vztahy a to, uzavřením **úplatné nájemní smlouvy**. Návrh smlouvy si do 10-ti pracovních dnů po vydání Rozhodnutí zvláštního užívání – provádění stavebně montážních prací na komunikaci I.třídy I/30, vyžádejte na eva.wranova@rsd.cz. K uzavření nájemní smlouvy požadujeme zaslat harmonogram záborů ve dnech a výměr záboru v m²; **bez uzavření nájemní smlouvy nelze provádění prací realizovat.**

Toto vyjádření má platnost 1 rok od dne vydání.

S pozdravem

Mgr. Lucie Ziková

vedoucí odd. majetkové správy ŘSD ČR, Správy Chomutov

Obdrží:

ADVISIA s.r.o.

Ing. Tereza Škorpilová

Pernerova 659/31a

186 00 Praha 8

datová schránka ID: j4zqkjv

Na vědomí:

ŘSD ČR, Správa Chomutov

Eva Wranová Barnašová

z d e

Korespondenci zasílejte na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

e-mail: posta@rsd.cz , ID datové schránky: zjq4rhz

