



Pomáhat a chránit

Krajské Ředitelství policie Ústeckého kraje
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ÚSTÍ NAD LABEM

PCR04ETRso83279192



Č.j. KRPÚ-150999-3/ČJ-2021-041006

Ústí nad Labem 23.05. 2022

Počet listů : 1
Přílohy : 2

ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

Územní a stavební řízení stavby „Mezní ulice – rekonstrukce komunikace“ – závazné stanovisko

Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené dokumentace a místního šetření ve výše uvedené věci sděluje podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č.361/2000 Sb. v platném znění následující

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Na základě doplnění projektové dokumentace dle našich připomínek **souhlasíme** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Mezní ulice, Ústí nad Labem – rekonstrukce komunikace“ za dodržení následujících podmínek :

- 1) Stavba bude realizována dle dokumentace zpracované spol. ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 – číslo zakázky 20_012-A z 08/2021 – příloha č.1 a 2
- 2) Všeobecně v rámci celé stavby požadujeme řešit osvětlení přechodů pro chodce s tím, že pře chod pro chodce musí být intenzivněji osvětlen, příp. i jiným zabarvením světla se světelným zdrojem před přechodem pro chodce ve směru jízdy s tím, že musí být nasvětleny i nástupní plochy před přechodem pro chodce – doplnit typové řešení této úpravy
- 3) Všeobecně v rámci celé stavby dále požadujeme, aby byla dodržena vyhl.398/2009 Sb. zejména pak, aby při realizaci chodníku byla v celé jejích délce byla zajištěna přirozená, příp. umělá vodící linie, vavrové pásy realizované v rámci této stavby budou ukončeny v místě minim. 80 mm nad komunikací (dle vyhl.398/2009 Sb.). a v případě samostatných sjezdů vedených přes chodník budou tato napojení označena v souladu s vyhl. č.398/2009 Sb.. Dále v souladu s touto vyhláškou musí být signální pásy před přechody pro chodce a místy pro přecházení dlouhé minim. 1,5 metru – pokud je takto není možné vyznačit je nutno na přechodech a místech pro přecházení vyznačit rovněž vodící pásy
- 4) Všeobecně v rámci celé stavby bude dodrženo minim.podélné oddělení komunikací pro chodce od komunikací určených pro silniční provoz dle ČSN 736110
- 5) Toto stanovisko slouží pro účely příslušného silničního správního úřadu, resp. speciálního stavebního úřadu a nenahrazuje stanovisko vydané z příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky, k jehož vydání je příslušné Krajské ředitelství Policie ČR, Odbor správy movitého majetku

Vyřizuje komisař Ing.Pokorný

komisař Ing.KOČÁREK Karol
vedoucí DI Ústí n.L.

Ing.
Vojtěch
Pokorný

Digitálně
podepsal Ing.
Vojtěch Pokorný
Datum:
2022.05.23
11:12:27 +02'00'

Horova 5
40067 Ústí nad Labem

www.policie.cz

Tel.: +420 974 426 263
Fax: +420 974 427 090
Email: orulsdp@mvcv.cz