

Datum: 9. 7. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/251566/2024/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/269233/2024/AntK
JID: MMULSS9S1BEUSU
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa I. – Část 2: instalace FVE + bateriové úložiště“

Kulturní středisko Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **3. 7. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.“, uveřejněnou dne **25. 6. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

projektová dokumentace FVE je pouze pro stavební povolení. Projektová dokumentace není vyhotovena k výběru zhotovitele.

1) V PD jsem nenašel rozkreslené rozvaděče. V PD je pouze schéma zapojení, které je nedostačující. V rozpočtu jsou rozvaděče uvedeny pouze položkově. Bez detailního rozkreslení rozvaděčů nemůžeme vytvořit cenovou nabídku.

2) Nenašel jsem schválení projektové dokumentace od ČEZd.

3) Co je v rozpočtu vyřízení dotace NZÚ? Dotace NZÚ je pouze pro rodinné a bytové domy.

4) Mohou být použity v hlavní trase v jevišti DC vodiče, která nemají označení b2ca-s1-d1?

5) není zakreslená trasa k hlavnímu rozvaděči od elektroměru

6) není zakreslená trasa pro STOP tlačítko, včetně umístění STOP tlačítka

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

1) Ačkoli je projektová dokumentace označena jako dokumentace pro stavební povolení, její zpracování je v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace byla na přání investora zpracovávána jednostupňově v podrobnosti DPS pod označením DSP.

Rozsah a složení této dokumentace je přesně dle vyhl. 499/2006 Sb. příloha č. 13. Tato vyhláška byla v době zpracování této PD ještě v platnosti.

Provedení jednotlivých rozvaděčů je patrné ze schématu zapojení. Podrobná schémata rozvaděčů PD neobsahuje, protože dle zákona č. 22/1997 Sb. je rozvaděč výrobek.

Dle výše uvedené vyhlášky 499/2006 Sb. není součástí dokumentace pro provádění stavby dokumentace výrobků. Povinnost zpracovat schémata rozvaděčů má jejich výrobce, viz nařízení vlády č. 118/2016 Sb.

V uvedeném schématu v rámci PD jsou patrné všechny návaznosti potřebné pro výrobu těchto rozvaděčů. Výrobce rozvaděče je schopen z těchto údajů určit cenu těchto rozvaděčů. Dokumentace pro FVE takto projektujeme běžně, a ještě jsme se s tímto dotazem nesetkali. Navíc ve výkazu výměr je položka "Realizační PD FVE", kterou je povinen zpracovat dodavatel stavby, a která bude obsahovat podrobné řešení výrobků.

2) Souhlas ČEZd k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení je součástí stanovisek DOSS. Žádost o odsouhlasení a připojení konkrétní stavby FVE ze strany ČEZ, stejně jako realizační PD je předmětem dodávky dodavatele stavby. Dodavatel má za povinnost projednání připojení soustavy k distribuci, stejně jako úpravu měření. Tyto položky jsou součástí výkazu výměr.

3) Požadavek zjištění možností dotací a jejich vyřízení vychází z požadavku investora. Jde o to zjistit, zda se na tento typ FVE na tomto objektu dají vyřídit nějaké dotace, v případě, že ano, je součástí dodávky stavby jejich vyřízení. Položka je součástí výkazu výměr.

4) Na celý objekt ve stávajícím PBR nejsou žádné požadavky na provedení kabelů. Každopádně kabely jsou v plechovém žlabu.

5) Nebyl k dispozici celkový výkres areálu. Mětráž kabelů je napočítaná správně. Pro tento účel je ve výkazu výměr položka "průzkum před montáží, upřesnění vedení tras".

6) Viz odpověď 5). Umístění je řešeno v rámci PD na Etapu II. (PD vnitřních rozvodů), která již konkrétně řeší umístění tlačítka TOTAL STOP. Zadavatel v tomto bodě zajistí koordinaci dodavatelů pro Etapu I. a pro Etapu II.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem