

Datum: 17. 7. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/251566/2024/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/284676/2024/AntK
JID: MMULSS8YOZ9L3W
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 4 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.“

Kulturní středisko Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **10. 7. 2024** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.“, uveřejněnou dne **26. 6. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Dotaz č. 1

V technické zprávě k vytápění (D.1.4. Vytápění) se v oddíle 5. „Protipožární opatření“ píše o požárních ucpávkách, které však ve výkazu výměr nejsou obsaženy. Žádáme o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 2

V technické zprávě k vytápění (D.1.4. Vytápění) se v oddíle 9. „Likvidace odpadů“ píše o vzniklých odpadech, ve výkazu výměr však není s odvozem počítáno. Jsou zde položky pouze na vnitrostaveništní přemístění. Žádáme o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr, v oddíle Vytápění chybí demontáže otopných těles. Žádáme o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr, se v oddíle Vytápění v oddíle Demontáže nachází položka Armatur. Žádáme o specifikaci, které armatury se demontují.

Dotaz č. 5

Dle technické zprávy v oddíle elektro (D.1.4.4.01. TZ silnoproud) v bodě 4.3.5. „Umělé osvětlení“ je uveden návrh osvětlení provedený na základě výpočtu s konkrétními typy svítidel. Žádáme o dodání výpočtu osvětlení z důvodu zachování architektonické studie, jelikož výpočty osvětlení nejsou univerzálně zaměnitelné.

Dotaz č. 6

Žádáme o bližší specifikaci nouzového osvětlení z důvodu zachování architektonické studie. Vzhledem ke složitosti zpracování nabídky, k delší době zpracování nabídek od dodavatelů, k probíhajícím dovoleným a celkové náročnosti nabídky žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídky do 31.8.2024.

Dotaz účastníka č. 3:

Dotaz č. 1

Žádáme o upřesnění položek v sekci IZOLACE a to konkrétně v oblasti „vytápění“ a „ZTI“.

Žádáme o upřesnění pojmu „návleková izolace“, žádáme o bližší specifikaci izolačního materiálu, který je zamýšlen. Jedná se o oddíl „vytápění“.

Dotaz č.2

Žádáme o upřesnění: pojem Izolace PP (PP jsou potrubní pouzdra z minerální vlny?) v případě, že ano, nejmenší vyráběná tloušťka izolace je 20mm, tudíž izolace o tloušťce 9 resp. 13 nedokážeme nabídnout, protože se nevyrábějí.

Odpověď zadavatele:

1)

K dotazům 1–4: zadavatel dne 16. 7. 2024 doplnil Výkaz výměr (příloha č. 4 Výzvy)

K dotazu č. 5: zadavatel dne 17. 7. 2024 doplňuje výpočet osvětlení do Projektové dokumentace (příloha č. 5b Výzvy). V rámci rekonstrukce stávající architektonicky hodnotné budovy, s na míru vyráběnými originálními designovými svítidly, byla v návrhu a projektu hledána taková svítidla, která při požadavcích na potřeby osvětlení nabízejí též co nejvěrnější podobu se stávajícím designem. Z tohoto důvodu jsou v měření osvětlení i rozpočtech definována konkrétní svítidla, splňující tyto dva klíčové požadavky. U dodávaných svítidel tak bude i na stavbě sledován tento požadavek. Pro případ výměny svítidel bude provedeno zkušební vzorkování skutečných svítidel na stavbě, která musí být odsouhlasena architektem. K dotazu č. 6: Nouzové osvětlení bylo navrženo od firmy SNO Systém.

Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek do 1. 8. 2024.

3)

V obou případech se jedná o klasické zaizolování potrubí, běžně užívaná na všech typech stavby. Konkrétně lze užít např. izolace MIRALON, nebo TUBOLIT.

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, ze dne 17. 7. 2024 byla doplněna příloha č. 5b – Projektová dokumentace. Vzhledem k povaze doplnění a opožděným odpovědím na řádně doručené dotazy zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **1. 8. 2024 do 9:00 hod.***

Mgr. Kateřina Antošová v. r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem