



AROMA PARNÍ LÁZEŇ S14, M 1:50

PŮDORYS AROMA PARNÍ LÁZNĚ



ŘEZ AROMA PARNÍ LÁZNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ:



- KONSTRUKCE STĚN (NENÍ DODÁVKOU TECHNOLOGIE WELLNESS)
- SAMONOSNÁ KABINA Z EPS, TL. STĚNY 50 mm, VČETNĚ CEMENTOVÉ STĚRKY A ARMOVACÍ TKANINY
- KLENUTÝ STROP Z EPS, TL. STĚNY 100 mm, VČETNĚ CEMENTOVÉ STĚRKY A ARMOVACÍ TKANINY
- KONSTRUKCE SEDÁKU Z EPS, VČETNĚ CEMENTOVÉ STĚRKY A ARMOVACÍ TKANINY

LEGENDA:

- 1- PARNÍ GENERÁTOR, Q=15,6 M3/HOD, P=11,7kW, 1KS
- 2- ZAŘÍZENÍ PRO DÁVKOVÁNÍ AROMA DO PARNÍ LÁZNĚ, 1KS
- 3- TERMOSTAT PRO EL. PODLAHOVÉ TOPENÍ A EL. OHŘEV SEDÁKŮ, 2KS
- 4- GENERÁTOR HVĚZDNÉHO NEBE, 1KS
- 5- VYÚSTĚNÍ PÁRY, SVISLÝ SLOUP NA CELOU VÝŠKU PARNÍ LÁZNĚ O Ø150 MM OSAZENÝ V BETONOVÉM KVĚTINÁČI Ø400 MM O VÝŠCE 250 MM VYPLNĚNÉM KAMENNÝMI OBLÁZKY. VEDENÍ PÁRY JE ZAÚSTĚNO DO KAMENŮ, 1 KS
- 6- ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ VE STROPNÍ KONSTRUKCI Ø125 MM, 1 KS
- 7- ÚKLIDOVÉ OSVĚTLENÍ VE STROPNÍ KONSTRUKCI, 2 KS
- 8- REPRODUKTOR VE STROPNÍ KONSTRUKCI VHODNÝ DO PROSTŘEDÍ PARNÍ LÁZNĚ, 1 KS
- 9- RUČNÍ SPRCHA NA OPLACH SEDÁKŮ, 2 KS
- 10- NOUZOVÉ TLAČÍTKO OSAZENÉ NA STĚNĚ U DVEŘÍ VE VÝŠCE 1,2 M NAD KČÍ PODLAHY, 1 KS
- 11- RGB LED OSVĚTLENÍ UMÍSTĚNÉ V KONSTRUKCI SEDÁKU 0,16 M NAD KČÍ PODLAHY, 13 KS
- 12- OSVĚTLENÍ STROPU PARNÍ LÁZNĚ OPTICKÝMI VLÁKNY, 50 KS MALÝCH ČOČEK + 70 VELKÝCH ČOČEK
- 13- CELOSKLENĚNÉ BEZPEČNOSTNÍ BEZPRAHOVÉ DVEŘE V HLINÍKOVÉM RÁMU S DŘEVĚNÝM MADLEM, BEZ ZÁMKOVÉ Klapky, 1KS

POZNÁMKY

- POZN. 1: ODVĚTRÁNÍ VE STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE POMOCÍ VENTILÁTORU URČENÉHO DO PROSTŘEDÍ PARNÍ LÁZNĚ A OVLÁDANÉHO PARNÍM GENERÁTOREM. POKUD BUDE V OBJEKTU VZDUCHOTECHNIKA, BUDE ODVĚTRÁNÍ PARNÍ LÁZNĚ NAPOJENO NA POTRUBÍ VZT PŘES Klapku SE SERVOPOHONEM NA 230V, JEJÍŽ OTEVÍRÁNÍ (UZAVÍRÁNÍ) BUDE ŘÍZENO PARNÍM GENERÁTOREM. POZOR NA KONDENZACI VODNÍ PÁRY!
- POZN. 2: PO MONTÁŽÍ POLYSTYRENOVÉ KONSTRUKCE PARNÍ LÁZNĚ A NATAŽENÍ DO LEPIDLA S ARMOVACÍ TKANINOU BUDE V CELÉM PROSTORU PARNÍ LÁZNĚ PROVEDENA HYDROIZOLACE.
- POZN. 3: PODLAHA, SEDÁK A STĚNY BUDOU OBLOŽENY KERAMICKOU MOZAIKOU, POPŘÍPADĚ DLAŽBOU. NA PODLAZE MUSÍ BÝT POLOŽENA DLAŽBA S PROTISKLUZOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU.
- POZN. 4: NA STROPNÍ KONSTRUKCI STROPU BUDE PROVEDENA SILIKONOVÁ OMÍTKA.

NAVRHOVAL	Ing. Jiří Pour		<div> projektování a realizace staveb</div> <div>SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350</div> <div>telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924</div> <div>e-mail: info@specta.cz www.specta.cz</div>
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR: Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem			
AKCE: AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše			
SOUBOR: D.1-02.6 - Wellness a technologie ochlazovacího bazénu			
NAZEV VÝKRESU: AROMA PARNÍ LÁZEŇ - S14			

DATUM	10/2023
Č. ZAKÁZKY	S-23-016
STUPEŇ PD	ZSPD / DPS
FORMÁT VÝKR.	A3
MĚŘITKO: 1:50	Č. PŘÍLOHY: D.1-02.1.6.1