



LEGENDA:

- ①- ODPAD DN65 ZAKONČENÝ HRDLEM VE VÝŠCE DLE ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE, VÝŠKA HRDLA NA VÝŠKOVÉ KÓTĚ -3800 - MAX. -3.600
- BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z AJ
 - ②- ODPAD DN75 ZAKONČENÝ HRDLEM V PODLAŽE !!! POZOR TLAKOVÁ VODA !!!
- VYPOUŠTĚNÍ OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU, AKUMULAČNÍ JÍMKY A PRANÍ FILTRU
 - ③- PŘÍVOD PITNÉ VODY DN32 UKONČENÝ 1,5 MNAD KCÍ PODLAHY
- DOPOUŠTĚNÍ AKUMULAČNÍ JÍMKY 6 TLAKOVÝ VODA PRO AUTOMATICKÝ PRACÍ VENTIL
 - ④- 2x ZÁSUVKA 230V/50Hz VE VÝŠCE 1,0 M NAD KCÍ PODLAHY
 - ⑤- 1x PŘÍVOD KABELU CYKY 3x2,5 mm2 230V/50Hz VE VÝŠCE 1,0 M NAD KCÍ PODLAHY
- !!! BUDE ZAJIŠTĚNO NUCENÉ VĚTRÁNÍ STROJOVNY S VÝMĚNOU VZDUCHU 3x ZA HODINU !!!

NAVRHOVAL	Ing. Jiří Pour	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše	
SOUBOR:	D.1-02.6 - Wellness a technologie ochlazovacího bazénu	
NAZEV VÝKRESU:	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK	
		projektování a realizace staveb
		SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
		telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz
		DATUM 10/2023
		Č. ZAKÁZKY S-23-016
		STUPEŇ PD ZSPD / DPS
		FORMÁT VÝKR. A3
		MĚŘÍTKO: 1:25
		Č. PŘÍLOHY: D.1-02.1.6.4