



Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
1/Z	<i>viz samostatný výkres statické části PD D.1-01.2.1</i>	<p><b>pozinkovaný ocelový rám venkovní dřevěné terasy</b></p> <p>rozměr cca 13,86 x 2,36 m, v. cca 1,5 m, pozinkovaný atyp. ocelový rám z podélných profilů 100/60/5 mm á 2300mm a příčných profilů 80/60/5 mm á 575 mm, uložený na stojkách 60/60/4 mm vč. kotevního plechu na betonové patky</p>	kpl.	1	pozink	více viz výkres statické části PD, výrobní dokumentaci vč. potřebných konstrukčních detailů a dělení na dilatační celky zajistí zhotovitel
2/Z	<i>viz samostatný výkres D.1-01.1.09</i>	<p><b>pozinkované zábradlí venkovní dřevěné terasy</b></p> <p>madlo zábradlí z jeklu 70/30 mm ve výšce min. 1000 mm, sloupky jekl 50/50 mm vč. kotevního plechu do OK terasy, výplň z pásoviny 8/50 mm á max. 120 mm</p>	bm	cca 18,8 m	pozink	kotvit do OK terasy – viz statická část PD, dělení na dilatační celky upřesní zhotovitel v rámci VD

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání dveří bude upřesněn během výstavby!





Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
------	--------	-------	----------	-----------------	---------	----------

3/Z	 <p>ilustrační foto</p> <p><i>viz samostatný výkres D.1-01.1.08</i></p>	<p><b>sanitární příčka s dveřmi v m.č. 1S06a</b></p> <p>délka příčky cca 0,9 +1,2 m, v. 2,05 m, z HPL kompaktních desek tl. min. 12 mm, rámy ze silnostěnného eloxovaného hliníku, 1x dveře š. 700 mm s kováním klika-klika s WC sadou, Al panty</p>	kpl.	1	RAL dle výběru investora	kotvit do stěn a podlahy dle TP výrobce
4/Z	-	<p><b>doplnění stávající sanitární příčky v m.č. 1S07a</b></p> <p>doplnit desku stávající WC kabiny délky cca 0,2 m, v. 2,05 m, z HPL kompaktní desky tl. min. 12 mm, lišty ze silnostěnného eloxovaného hliníku</p>	kpl.	1	RAL dle výběru investora	kotvit do stěn a podlahy dle TP výrobce



Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání dveří bude upřesněn během výstavby!

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
5/Z	 <p>ilustrační foto</p> <p><i>viz samostatný výkres D.1-01.1.09</i></p>	<p><b>sanitární příčka s dveřmi v m.č. 1S16</b></p> <p>délka příčky cca 1,6 m, v. 2,05 m, z HPL kompaktních desek tl. min. 12 mm, rámy ze silnostěnného eloxovaného hliníku, 1x dveře š. 700 mm s kováním klika-klika s WC sadou, Al panty</p>	kpl.	1	RAL dle výběru investora	kotvit do stěn a podlahy dle TP výrobce
6/Z	<p><i>více viz půdorys 1.NP D.1-01.1.b.08</i></p>	<p><b>zábradlí rampy v m.č. 1S05a</b></p> <p>délka 2x cca 2,8 m, oboustranná madla ve výšce 900 mm a 750 mm, přesah o 150 mm od začátku a konce šikmé rampy, madlo nerezové průměru 42,4/2 mm, madlo a jeho ukotvení musí umožňovat uchopení rukou shora a jeho pevné sevření</p>	kpl.	1	nerez	madlo osadit od svislé konstrukce ve vzdálenosti 60 mm, kotvit do okolních stěn


Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání dveří bude upřesněn během výstavby!

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
7/Z		<b>kartáčová čistící zóna v zádveří</b>  cca 3500/1800 mm tl. do 20 mm  vč. Al rámečku	kpl.	<b>1</b>	upřesní investor	prohlubeň vč. hydroizolační stěrky
8/Z		<b>kobercová čistící zóna do interiéru</b>  cca 1500/1200 mm tl. do 20 mm  určená pro pokládku na dlažbu	kpl.	<b>1</b>	upřesní investor	volně položit na dlažbu
9/Z		<b>repase lamel stávajících venkovních žaluzií</b>  celk. délka cca 27 m, výška cca 1,5 m, přikotvit a vyrovnat uvolněné kusy lamel, doplnit chybějící Al lamely ve stejném provedení jako původní	kpl.	<b>1</b>	elox. hliník	nutná osobní prohlídka, rozsah schválit TDS a investorem!
10 /Z		<b>úprava zámku vstupních dveří do m.č. B3</b>  vyměnit stávající zámkovou vložku za cylindrickou s „knoflíkem“	kpl.	<b>1</b>	upřesní investor	<b>provést dle požadavku PBŘ!</b>

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání dveří bude upřesněn během výstavby!

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
11 /Z	-	<b>úprava zámku vnitřních dveří mezi m.č. B1 a 1S05a</b>  odstranit stávající cylindrickou vložku, doplnit záslepku	kpl.	1	dle stávajícího rámu dveří	<b>provést dle požadavku PBŘ!</b>
12 /Z	-	<b>zněprůhlednění stávajících oken v šatně m.č. 1S05b</b>  pomocí průsvitné fólie imitující pískované sklo, lepit zevnitř	m <sup>2</sup>	9,7	imitace pískovaného skla	dle požadavku PBŘ nesmí být fólie bezpečnostní
13 /Z		<b>VZT stěnové mřížky 500/200 mm</b>  hliníkové, pro osazení do zděné příčky, montáž z obou stran	kpl.	4	elox. hliník	dodávka VZT
14 /Z		<b>Al přechodová lišta</b>  provedení pro převýšení do 20 mm, narážecí, délka 0,8 až 0,9 m	ks	4	elox. hliník	kotvit mechanicky, délku upravit na stavbě, rozmístění bude upřesněno během výstavby

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání dveří bude upřesněn během výstavby!

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
15 /Z		<b>protipožární revizní dvířka do stěny 200/200 mm</b>  lakované ocelové, protipožární provedení min. 30 minut	kpl.	6	ocelové lakované bílé	protipožární provedení min. EI 30 DP1 S

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání dveří bude upřesněn během výstavby!