



Pomáhat a chránit

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
ÚZEMNÍ ODBOR ÚSTÍ NAD LABEM
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

PCR04ETRpo97506557



Č.j. KRPU-71500-5/ČJ-2024-041006

Ústí nad Labem 21.6. 2024

Počet listů : 2

Přílohy :

AŽD Praha, s.r.o.
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha

Územní a stavební řízení stavby „Výstupní x Neštěmická – světelné signalizační zařízení“ - sdělení

Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené dokumentace a místního šetření ve výše uvedené věci sděluje podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v platném znění následující

s t a n o v i s k o :

Vzhledem k rozsahu této stavby požadujeme pro potřeby územního a stavebního řízení po posouzení doplněné dokumentace doplnit následující:

- 1) Před křižovatkou ul. Neštěmická a ul. V Oblouku ve směru na centrum požadujeme DZ P2 doplnit o DZ E2b
- 2) Před napojením sjezdu k parkovišti Penny požadujeme doplnit DZ P4 o DZ E2b
- 3) Na základě projednání s Odborem dopravy a majetku, Magistrátu města Ústí nad Labem nepožadujeme vyznačovat navrhovaný přechod pro chodce v ul. V Oblouku za křižovatkou s ul. Neštěmická, ale řešit zde pouze vstup do komunikace snížením obruby a doplněním varovného pásu. Upozorňujeme na to, že tento přechod není v doplněném návrhu řešen v souladu s ČSN 736110.
- 4) V rámci jednotnosti řešení ukončení vyhr. jízdních pruhů pro cyklisty v rámci této stavby, požadujeme ukončit vyhr. jízdní pruh pro cyklisty v ul. Neštěmická před křižovatkou s ul. Janáčkova obdobně jako u Penny – úprava VDZ + DZ IP20b – tzn. vyhrazený pruh pro cyklisty prodloužit až k této křižovatce a ukončit obdobně jako u Penny
- 5) Opětovně požadujeme řešit osvětlení u nově zřízených či upravovaných přechodů pro chodce – v souladu s ČSN 736110. Dle této ČSN – Osvětlení má být odlišným zabarvením světla. Světelný zdroj má být umístěn před nebo za přechodem a má zajistit viditelnost chodců z obou směrů i na čekacích plochách a také viditelnost vodorovného značení. Osvětlení se navrhuje podle ČSN CEN/TR 3201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3, ČSN 13201-4 a případně ČSN EN 12464-2
- 6) Požadujeme okótovat vrcholy rozhledových trojúhelníků u přechodů pro chodce a doplnit vynesení rozhledový trojúhelník u nového přechodu pro chodce s ochranným dělicím ostrůvkem v ul. Neštěmická směrem k parkovací ploše v souladu s ČSN. V případě překážek v tomto rozhledu je možné po projednání s Odborem dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem i tuto komunikaci zjednosměrnit, a to směrem k bytovým domům v ul. V Oblouku
- 7) Všeobecně v rámci celé stavby dále požadujeme, aby byla dodržena vyhl.398/2009 Sb. zejména pak, aby při realizaci chodníku byla v celé jejich délce byla zajištěna přirozená, příp. umělá vodící

linie, všechny varovné pásy realizované v rámci této stavby budou ukončeny v místě minim. 80 mm nad komunikací (dle vyhl.398/2009 Sb.). Dále v souladu s touto vyhláškou musí být signální pásy před přechody pro chodce dlouhé minim. 1,5 metru – pokud takto není možné vyznačit je nutno na přechodech a místech pro přecházení vyznačit rovněž vodicí pásy

Vyřizuje komisař Bc. Havlátko

komisař Bc. Jiří Žižka
vedoucí DI Ústí n.L.