

Datum: 6. 8. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/251566/2024/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/306689/2024/AntK
JID: MMULSSNETJIZUX
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.“

Kulturní středisko Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **1. 8. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Dům kultury v Ústí nad Labem – Revitalizace budovy B – Etapa II.“, uveřejněnou dne **26. 6. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Žádáme o bližší specifikaci kuchyňských linek.

Ve výpisu A50.T je uvedeno, že materiál je dubová spárovka. Opravdu mají být veškeré korpusy, deska a dvířka z dubového masivu?

Dle rozměrů uvedených v A50.T vyplývá, že jde jen o spodní skříňky. Žádáme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Ve výpisu truhlářských výrobků A.50.T pod položkami T41 – T43 je uvedeno, že DESKA DUBOVÁ SPÁROVKA TL. 30MM, DVÍŘKA BÍLÁ MATNÁ, ÚCHYTY ČERNÉ MATNÉ. Tento popis předpokládá, že pouze deska kuchyňské linky bude provedena z dubové spárovky, nikoli celý korpus kuchyně. Velikostně se předpokládají pouze spodní části linek.

Mgr. Kateřina Antošová v. r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem