

Datum: 27. 8. 2024  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/300909/2024/AntK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/336387/2024/AntK  
JID: MMULSST01IYPZN  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

### **Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem – okna – výběr zhotovitele“**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem – okna – výběr zhotovitele“, uveřejněnou dne **7. 8. 2024** na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel upřesňuje, že požadovaný součinitel prostupu tepla nových oken je dle výkresové a textové části Projektové dokumentace (příloha č. 6 Výzvy)  $U_w=1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$ -1. Ve Výkaze výměr (příloha č. 5 Výzvy) došlo k překlepu, kde bylo chybně uvedeno  $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ -1. Ve Výkaze výměr tedy dochází k úpravě tohoto parametru u dotčených položek. Současně byl doplněn oddíl Konstrukce tesařské (7 položek).

*Zadavatel dne 27. 8. 2024 nahrál na profil zadavatele aktualizovaný výkaz výměr (příloha č. 5 Výzvy). Vzhledem k povaze doplnění Výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 3. 9. 2024 do 10:00 hod.***

**Mgr. Kateřina Antošová v. r.**  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem