


výrobce regulátoru BMR

č.	č.kabelu	typ kabelu	od	do	místnost č.	příkon [kW]
PŘÍVODY						
RT06	WLRT06	CYKY J 5x4	R1	RT06 regulátor el. topení – silové el.	105	4,50
RT06	WLRT06	CYKY J 3x1,5	R1	RT06 regulátor el. topení – ovládací	105	0,10
VÝVODY						
1	EK1	CYKY–J 3x1,5	RT06	EK1 el. konvektor	101	0,50
2	EP2	CYKY–J 3x1,5	RT06	EP2 sdávací stropní panel	102	0,70
3	EP3	CYKY–J 3x1,5	RT06	EP3 sdávací stropní panel	103	0,70
4	EK4	CYKY–J 3x1,5	RT06	EK4 el. konvektor	105	0,50
5a	EP5a	CYKY–J 3x1,5	RT06	EP5a sdávací stropní panel	106	0,70
5b	EP5b	CYKY–J 3x1,5	RT06	EP5b sdávací stropní panel	106	0,70
6	EP6	CYKY–J 3x1,5	RT06	EP6 sdávací stropní panel	107	0,70
1	RTL1	JTY–0 2x1	RT06	RTL1 analogové čidlo	101	
2	RTL2	JTY–0 2x1	RT06	RTL2 analogové čidlo	102	
3	RTL3	JTY–0 2x1	RT06	RTL3 analogové čidlo	103	
4	RTL4	JTY–0 2x1	RT06	RTL4 analogové čidlo	105	
5	RTL5	JTY–0 2x1	RT06	RTL5 analogové čidlo	106	
6	RTL6	JTY–0 2x1	RT06	RTL6 analogové čidlo	107	

Tel: +420 494533602, 494533804  
Email: obchod@bmr.cz  
Web: <http://www.bmr.cz>

SOUSTAVA - 3PEN AC 400V TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
NORMÁLNÍ - ochrana automatickým odpojením od zdroje  
DOPLNĚNÁ - ochrana automatickým odpojením od zdroje + proudovými chrániči + doplňujícími pospojováním

VYPRACOVAL: M. KUČABA	ZODP. PROJEKTANT: M. KUČABA	<div><div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ</div><div>JIRŮHO Z PODĚBRAD 56/1 DEČÍN VI * tel. 412 535043</div></div>	
KRESLIL: M. KUČABA	VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN		FORMÁT: 2 x A4
INVESTOR: ZOO Ústí nad Labem <a href="#">přispěvk.org.</a> , Dráždanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem			DATUM: 02/2024
NOVOSTAVBA PAVILONU PRO JELÍNKY VEPŘÍ V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM NA P.Č.1210/1, K. Ú. KRÁSNÉ BŘEZNO		ÚČEL: DPS	
		Č. ZAK.: 1702-1/23	
		Č. KOPIE: MĚŘÍTKO: —	
REGULÁTOR TOPENÍ RT06		Č. VÝKRESU: D1.4 6	