



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	účel	m2	abnormální vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2
101	CHODBA	3,40	
102	BOX 1	10,67	AF3, AG2, AH2, AL2, BC3
103	BOX 2	6,84	AF3, AG2, AH2, AL2, BC3
104	DVOREK	13,31	
105	PŘEDSÍŇ	5,58	
106	BOX 3	19,66	AF3, AG2, AH2, AL2, BC3
107	BOX 4	8,80	AF3, AG2, AH2, AL2, BC3

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- A LED svítidlo průmyslové 1,4ft. VP PC 4400/840 1xLED 26W IP66 1200/100/90 mm
- B LED svítidlo průmyslové 1,2ft. VP PC 2200/840 1xLED 13W IP66 600/100/90 mm
- C LED svítidlo nástěnné venkovní s pohybovým senzorem 1xLED 13W IP54
- spínač nástěnný 1-pól. řazení 1 10A 250V AC IP54
- zásuvka nástěnná 16A 250V AC IP54
- zásuvka nástěnná 16A 400V AC 5ti pól. IP44
- M1 VELUX INTEGRA pohon oken 24V
- KUX110 ovládací jednotka
- KLI310 dálkový bateriový ovladač
- R1 hlavní rozvaděč
- MTS hlavní vypínač objektu
- MET hlavní ochranná svorkovnice
- světelné rozvody
- zásuvkové rozvody
- hlavní 3-fázový přívod
- uložení rozvodů pevně na povrchu v trubkách
- uložení rozvodů v drátěných žlabcích
- 1-B/e spínač svítidlo č. vývodu
- 4-Z1 zásuvka č. vývodu

- SOUSTAVA - 3PEN AC 400V TN-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
- NORMÁLNÍ - ochrana automatickým odpojením od zdroje
- DOPLNĚNÁ - ochrana automatickým odpojením od zdroje + proudovými chrániči + doplňujícím pospojováním

VYPRACOVAL: M. KUČABA	ZODP. PROJEKTANT: M. KUČABA		
KRESLIL: M. KUČABA	VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		
KRAJ : ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	FORMÁT:	2 x A4
INVESTOR: ZOO Ústří nad Labem příspěvk.org., Dráždanská 454/23, 400 07 Ústří nad Labem		DATUM:	02/2024
NOVOSTAVBA PAVILONU PRO JELÍNKY VEPŘÍ V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM NA P.Č.1210/1, K. Ú. KRÁSNÉ BŘEZNO		ÚČEL:	DPS
		Č. ZAK.:	1702-1/23
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
HLAVNÍ, SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY		Č. VÝKRESU:	D1.4 1