

Stanovení SPB

ČSN 73 0802

PÚ		N 1.2		Příloha č.		2	
pni	ani	psi	Soi	hoi	hsi	osob	
25	0,8	2			3,25	3	
m2		m2	0		osob	3	

Sm	6,19	m2
pn	25,00	kg.m-2
an	0,80	
ps1	2,00	kg.m-2
ps2		kg.m-2
ps	2,00	kg.m-2
p	27,00	kg.m-2
a	0,81	
So/S	0,02	
hs	3,25	m
ho	0,00	m
ho/hs	0,100	
n	0,005	> 0,005
k	0,008	Fo < 0,03
b	1,70	0,5-1,7
c	1	

Max rozměry PÚ

nehořl	délka	šířka	Smax	z1
hp = 0	109,26	74,63	8153,98	4,86
Byly rozměry PÚ zmenšeny?				ne
Byly rozměry PÚ zvětšeny?				ne
Rozměry PÚ vyhovují?				ano

čl. 6.3.4

čl. 6.3.4

Konstrukční systém
nadzemní nehořlavý

Požární výška (m)
h = 3,65

0,016

0,1

Fo 0,00121

b1

k2

SPB	II
-----	----

Vyšší požární zatížení	ne
------------------------	----

čl. 6.2.3

Zařízení pro protipožární zásah

Zásobování požární vodou	ČSN 73 0873
Q nelze hasit vodou	0 l.s-1
V	m.s-1
požární nádrž	m3
Min. DN potrubí	mm

Vnitřní odběrní místa
s*p < 9000
89,10 nutnost

Hadicový systém
DN mm

Nutnost střežení EPS	ČSN 73 0875
S	3,3 m2
Smax	8153,98 m2
0,3.Smax	2446,19 čl. 4.2.2.c;d,e
s < 0,3 Smax?	ano
Vyžadují ČSN instalaci SSHZ?	ne čl. 4.2.2.b + čl. 4.2.1
Jsou požadavky čl. 4.2.1 + 4.2.2 splněny?	ne
Vyžaduje se EPS?	ne ČSN 73 0875 čl. 4.2.1 - 2, + čl. 6.6.9. ČSN 73 0802

Přenosné hasicí přístroje
nr 0,24 ks HJ1 nHJ/HJ1
C3 1 1 3 0,48969
nHJ 1,47 vyhl. č. 23/2008 Sb. příloha č. 4
druh sněhový 5 kg

Odstupové vzdálenosti

konstrukční systém: nehořlavý	pv+	0	37,06	kg.m-2	
	TN	873,343		I	97,9132
	OC			kW.m-2	

PÚ bez požárně otevřených ploch

Posouzení únikových cest

Občasně obluhováno

Typy únikových cest v obj.	Osoby s omezenou schopností pohybu:	nahodile
NCHUC	Osoby neschopné samostat. pohybu:	ne
částečně CHUC	Požadují se v objektu vnitřní zásahové cesty?	ne
CHUC typu:	Požaduje se posouzení evakuace na NCHUC z hlediska ohrožení zplodinami?	ne
	Požaduje se posouzení předpokládané doby evakuace? čl. 9.12.1 a 9.1.2	ne

Délky NCHÚC	tab. 18 ČSN 73 0802				
podlaží	a	pož. jedna UC (m)	pož. více UC (m)	skutečnost (m)	poznámka
1. nadzemní	0,81	34,5		14,8	vol. prostr
Byly max. délky NCHUC prodlouženy dle čl. 9.10.3 - 4?		ne			

Šířky ÚC	Způsob evakuace dle ČSN 73 0802 čl. 9.11.8	současný
podl.	typ UC	E1 s1 K u E2 s2 E3 s3 u skutečnost
1.N.P.	nechráněná	3 1 79 0,04
		pož. skut
šířka NCHUC	úp	1 1
šířka NCHUC	m	0,55 0,6
	1 křídlo	Vyhovuje řešení UC tab 16 a 17? ano
		Vyhovují únikové cesty? ano