

U UMYVADLO KERAMICKÉ - STANDARD
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ, ZÁPACH.
UZAVERKA, ODPADNÍ VENTIL

U1 UMYVADLO ZÁPUSTNÉ
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
BATERIE LÉKAŘSKÁ (BEZDŮPKOVÁ), ZÁPACH.
UZAVERKA, ODPADNÍ VENTIL

Ui UMYVADLO INVALIDNÍ
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZAVERKA,
SPEC. ODPADNÍ VENTIL

WC ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBINOVANÁ S PŘIPOJENÍM
NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8"), ŠETRČICÍ NÁDRŽKA,
PRKÝNKO

WC1 ZÁCHODOVÁ MÍSA INVALIDNÍ S PŘIPOJENÍM
NA ROHOVÝ VENTIL (G3/8"), ŠETRČICÍ NÁDRŽKA,
PRKÝNKO, 2 x MADLO

S SPRCHOVÁ VANIČKA, SIFON, BATERIE
ZÁPACHOVÁ (PDOMÍTKOVÁ)
ZASTĚNA + DVEŘE

SP SPRCHOVÝ PROSTOR, GULA, BATERIE SPRCHOVÁ,
SKLOPNÉ SEDÁTKO, 2 x MADLO

D NEREZOVÝ DŘEZ
BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ
2x ROHOVÝ KULOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8")
ODPADNÍ VENTIL, ZÁPACH. UZAVERKA

VL VÝLEVKÁ S MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE,
ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM (G3/8"), NÁDRŽKA

PS STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO SPRCHOVÝ PANEĽ
SE SPLACHOVACEM A NEREZ. MÍSOU, UZAVÍRAČÍ
VENTILY 3/4", ODPAD DN 100

KJ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - ODVOD KONDENZÁTU
STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST ZÁPACHOVÁ UZAVERKA
TRVALE ZAVODNĚNÁ HL 136N


G GULA DN 100 SE SUCHOU ŽU A NEREZOVOU MŘÍŽKOU

MČ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ MYČKY
HL 406

AP STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ PRAČKY
HL 404

SU STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO NÁPOJENÍ SUŠIČKY
HL 404


H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLÓU HADICÍ
D25 x 30 m



1) OZNAČENÍ POTRUBÍ

-
- Diagram showing various types of pipe connections and their corresponding symbols:
- 1** STOUPAČKA KANALIZACE
 - V1 P1** VODOVODNÍ STOUPAČKA
 - Horizontal line with arrow** KANALIZACE
 - Horizontal line with dots** ROZVOD STUDENÉ VODY
 - Horizontal line with dots** ROZVOD TEPLÉ VODY
 - Horizontal line with dots** ROZVOD CÍRKULACE
 - Horizontal line with dots** ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

SVISLÉ A PŘIPOJOVACÍ ODPADY: HT-systém (PPs)
LEŽATÉ KANALIZAČNÍ SVODY: KG-systém (PVC)



NOVÁ ČISTÁ PODLAHA +0,050 posunutá o 50mm = 210,35+0,05=210,40 m n.m. BPV
STÁVAJÍCÍ ±0,000 = 210,35 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

1	08.2024	B.Hrotková		Ing.P.Kadlec		Ing.J.Kopal		PD pro provádění stavby		
0	23.04.2024	B.Hrotková		Ing.A.Musilová		Ing.J.Kopal		PD změna stavby před dokončením		
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS		
ZÁKAZNÍK Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem						PROJEKT Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Krásné Březno				
VÝKRES D 1.01 OBJEKT PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU D 1.01.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STŘECHA - KANALIZACE								PROF. DOK. SA-03		
 G DESIGN spol. s r.o. ICO: 25466810 Vešelavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem, CZ tel: + 420 602 578 585 e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu						STUPEŇ DPS		PROJEKT 20 009 200		FOR.A4 3x
						MĚR: 1:100		ORIENTAČNÍ Č. DOK.		LIST/Ů
						ČÍSLO VÝKRESU				REVIZE KOPIE
						GD-X-1934		1		