

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 1 Počet stran : 2
Tel. : 603 709 577		
<i>Protokol o určení vnějších vlivů je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i>		
STAVBA :		
AKCE : Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, Ústí n.L.		
ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO		
INVESTOR: Město Ústí nad Labem		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 57/2024		
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ		
V Ústí nad Labem dne 13.06.2024		
Složení komise:		
Předseda (funkce): - Ing.Vlastimil Křižan, projektant elektro části		
Členové (funkce): - Jiří Kopal, projektant stavební části		
-		
-		
-		
Další účastníci: -		
-		
Název objektu (stavby): Objekt pro pečovatelskou službu		
Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností		
- soupis spotřebičů elektro		
- provozní podmínky jednotlivých spotřebičů		
- platné normy, zejména ČSN 33 2000-5-51ed.3+Z1+Z2		

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM Tel. : 603 709 577	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 2 Počet stran : 2
Přílohy: NEJSOU		
Popis objektu:	Objekt je určen pro osoby s pohybovým a mírně mentálním postižením. V objektu jsou umístěny ložnice, pracovní terapie, sociální zařízení a provozní místnosti.	
Rozhodnutí:	<p> 1) Vnitřní prostory mimo prostoru se sprchou Vnější vlivy dle ČSN 33-2000-5-51ed.3+Z1+Z2 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA3, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE ABNORMÁLNÍ </p> <p> 2) Vnitřní prostory – prostory se sprchou – řeší samostatná norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2 PROSTOR JE ABNORMÁLNÍ </p>	
Zdůvodnění: Jednotlivé vnější vlivy byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem ČSN 33-2000-5-51ed.3+Z1+Z2 , posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých částí.		
<div style="text-align: center;"> předseda komise podpis </div>		
..... člen komise člen komise člen komise
Sepsal: V.Křižan		
V Ústí nad Labem, dne 13.června 2024		