

Datum: 25. 10. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/418585/2024/KadT
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/427209/2024/AntK
JID: MMULSS4V3KAOLV
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna rozvaděčů v hlavní rozvodně“

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. (dále jen „zadavatel“) obdržela dne **21. 10. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Výměna rozvaděčů v hlavní rozvodně“, uveřejněnou dne **18. 10. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující změnu zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

v rámci poptávané realizace prosím o zodpovězení dotazu níže.

V rámci návrhu je požadováno jištění stávajících vývodů bez použití proudových chráničů. To je dle našeho názoru v rozporu se stávajícími normativy. Pokud má projít rekonstruovaná elektroinstalace výchozí revizí, nelze ji provést dle Vašeho návrhu. Dále uvedené kabely AYKY 2x1,5 spolu s AYKY 2x2,5 již nebudou vyhovovat výpočtům a požadovanému jištění při výrobě rozvaděče a vztahu k navazující elektroinstalaci.

Co se týká realizace, doporučuji upravit projektovou dokumentaci rozvaděče o potřebné jištění zmíněných obvodů v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících a o výměnu příslušné kabeláže AYKY.

Jaký bude Váš další postup. Chcete dodat rozvaděč, který neodpovídá současným normám a nelze na něj udělat výchozí revizi spolu se zapojenou elektroinstalací?

Děkuji. S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Na základě Změny č. 1 zadavatel dne 25. 10. 2024 nahrál nové výkresy do projektové dokumentace (příloha č. 6 Výzvy).

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že dne 25. 10. 2024 byla změněna Projektová dokumentace (příloha č. 6 Výzvy). Na základě pozdní změny a vzhledem k charakteru změny zadavatel prodlužuje lhůtu po podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 11. 2024 v 9:00 hod.***

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem