

LEGENDA:

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PN22  
--- POTRUBÍ TEPLÉ VODY PN22  
--- POTRUBÍ CÍRKULACE PN22  
--- POŽÁRNÍ VODOVOD, OCEĽ DN50
- S1 ↗ ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ SV, TV A CV  
Ø32,32,20iz Ø POTRUBÍ SV,TV a CV TEPELNĚ IZOLOVANÉ  
✂ ROHOVÝ VENTIL, K PŘÍSLUŠNÉMU ZP  
✂ HRANICE DODÁVKY

LEGENDA ZNAČENÍ:

- WC – KLOZET  
U – UMYVADLO  
Um – UMÝVÁTKO  
Sp – SPRCHOVÝ KOUT  
V – VANA  
M – MYČKA  
P – AUTOMATICKÁ PRAČKA  
D – DŘEZ  
S – SUŠIČKA PRÁDLA  
VL – VÝLEVKA  
Pi – PISOÁR

- FZ40 – FILTR ZÁVITOVÝ DN40  
ZK40 – ZPĚTNÁ KLAPKA DN40  
KK40 – KULOVÝ KOHOUT DN40  
KKV40 – KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN40  
VM20 Qn= 2,5 – VODOMĚR DN20, NOMINÁLNÍ PRŮTOK 2,5 m3/h  
RA25 – SMÝČKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL DN25

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA  
– VÝKRESY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD MAJÍ PŘEDNOST PŘED STAVEBNÍM PODKRESEM V PROFESNÍCH VÝKRESECH.  
– ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ.  
– PŘESNOU POLOHU VÝVODŮ PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNÉ PROVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.  
– PŘESNOU POLOHU VÝVODŮ PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY KUCHYŇSKÉ LINKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM KUCHYŇSKÉ LINKY.  
– ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDEPSANÁ PROVOZNÍ PEVNOST TRUBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENA POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.  
NA POTRUBÍ BUDOU TĚŽ DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLUZNÝCH PODPOR DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.  
– ROZVODY VODY BUDOU IZOLOVANÉ IZOLOCÍ Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU ZN. MIRELON PŘEDEPSANÉ TLOUŠTKY

INVESTOR: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem		ODP.PROJEKTANT: Ing. Kateřina Mošničková Fůrbacherová		Č. SADY:
		VYPRACOVAL: Libor Staněk		
STAVBA: Rekonstrukce budovy Předmostí č.p. 50		STUPEŇ: DPS		
		ČÁST: ZTI		
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP, VODOVOD		MĚŘITKO: 1:50	DATUM: 05/2024	Č. VÝKRESU: D.1.4.a-04