

Datum: 22. 11. 2024
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/420600/2024/AntK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/474780/2023/AntK
JID: MMULSSV8J4YIL2
Počet listů/příloh: 1/0
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 5 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem“

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **18. 11. 2024** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem“, uveřejněnou dne **16. 10. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

prosím o zodpovězení následujícího:

- Ve VV – SO 01 č. pol. 43 je montáž dveří, v následujících položkách jsou dodávky těchto dveří, položka montáž zahrnuje jak dveře bez PO, tak dveře s PO, žádáme o rozdělení do samostatných položek, jelikož je cena těchto prací rozdílná.
- V PD i ve VV jsou uvedeny dveře 7L, jako dřevěné ale s požární odolností DP2, což dle našeho názoru dřevěné dveře nemohou splňovat, žádáme o opravu.
- Specifikace výtahu a výtahové šachty. Dle výkresů v části D.2.1.9 je výtahová šachta zděná, ale v TZ a v části D.1.1.01 je prosklená. Dále tato prosklená šachta je uvnitř prosklené přístavby. Kabina výtahu je psaná z broušeného nerez. Žádáme o potvrzení a dospecifikování.
- V Dokumentaci D.1.2.4.3 je přeložka tepelné sítě THMU, ale ve VV jsme nenašli položky pro přeložení energokanálu, žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplnil do Výkazu výměr montáže na protipožární dveře.

Dveře mohou být sendvičové (vyrobené v kombinaci hořlavé a nehořlavé materiály) s povrchovou úpravou dveří interiérových vnitřních dřevěných a splňující požadavek na požární odolnost DP2. Popřípadě, bude-li levnější varianta, lze použít i DP1.

Výkres v části D.2.1.9 byl převzat z obdobného řízení, kde se uvažovalo o technologii výtahů s umístěním vlastní technologie do vzorového pouzdra z nejčastěji užívaného opláštění (zdivo,

beton atd.). Toto opláštění technologie nebylo uvažováno v PD – jedná se o technologickou část PD, kde je navržena technologie výtahu, a ne jeho opláštění. Pro Zadavatele je stěžejní část PD – stavebně architektonické řešení, kde je opláštění zřejmé, tedy ocel+sklo. Interiér „kabiny“ byl nabídnut v provedení broušeného nerez – což bylo též uvedeno jako požadavek v PD.

Do Výkazu výměr byla dále doplněna část přeložky ergokanálu v části 3 společné úpravy, terénní práce.

*Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací dokumentace, konkrétně Výkaz výměr (příloha č. 5), byl dne 22. 11. 2024 doplněn. Vzhledem k pozdnímu uveřejnění odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **2. 12. 2024 do 10:00 hod.***

Mgr. Kateřina Antošová v. r.
vedoucí oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem